

ZP.271.1.2.2021

**Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego
dot. treści SWZ nr 2.**

Dotyczy: „Odnowienie nawierzchni boisk sportowych”, ogłoszenie nr 2021/BZP 00084365/01 z dnia 2021-06-16.

Zamawiający Gmina Narewka z siedzibą w Narewce, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, woj. Podlaskie na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania z dnia 25.06.2021 r.:

Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1:

Dzień dobry, w związku z ogłoszeniem przetargu na odnowienie nawierzchni boisk zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie techniczne w postaci nakładki heksagonalnej, która jest lepszym i trwalszym rozwiązaniem. Wnosimy o możliwość składania ofert w dwóch wariantach- wariant I- naprawa istniejącej nawierzchni poliuretanowej oraz wariant II- zastosowanie nakładki heksagonalnej na boiskach poliuretanowych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań technicznych w postaci nakładki heksagonalnej.

Pytanie 2:

„Usunięcie roślinności- prosimy o doprecyzowanie jaką ilość sztuk lub m2 roślinności należy usunąć z każdego boiska oraz jaki jest rodzaj roślinności?”

Odpowiedź 2:

Roślinność do usunięcia stanowią wrastające naturalnie w brzegi boiska trawy i porosty różnych gatunków. Ilość tej roślinności jest niewielka. Obrazują ją fotografie boisk załączone do przetargu w postaci raportu.

Pytanie 3:

„Naprawy punktowe podłoża i nawierzchni- prosimy o sprecyzowanie powierzchni napraw i ilości dziur na poszczególnych boiskach.”

Odpowiedź 3:

Boiska są w różnym stanie technicznym. Niektóre głębokie uszkodzenia nawierzchni są widoczne od razu i łatwe do oszacowania, ponieważ sięgają one aż do górnej warstwy poliuretanowej boiska. Większość jednak uszkodzeń podbudowy jest ukryta pod warstwą poliuretanową i pozostaje niewidoczna. Uszkodzenia są wyczuwalne przy chodzeniu po boisku jako niestabilność podbudowy.

Pytanie 4:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wykonania i nakładki wyrównującej SBR o grubości 10 mm.”

Odpowiedź 4:

Zgodnie z OPZ i szczegółowym opisem prac renowacyjnych dla każdego zadania wymagamy wykonania nakładki wyrównującej SBR w trzech lokalizacjach w których wg. naszej oceny stan boisk jest najgorszy:

- a. Lokalizacja 1, STANICA KAJAKOWA NAREWKA, – na boisku wielofunkcyjnym
- b. Lokalizacja 3, OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w Siemianówce na boisku do siatkówki i koszykówki
- c. Lokalizacja 4, OŚRODEK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY STARY DWÓR, Siemianówka na boisku do koszykówki

Pytanie 5:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wykonania natrysku dwukrotnego i dwukolorowego na boiskach poliuretanowych.”

Odpowiedź 5:

Zgodnie z OPZ - wymagamy naniesienia metodą natryskową przynajmniej 2 warstw użytkowej boiska w postaci kolorowego granulatu.

Pytanie 6:

„Prosimy o podanie ilości metrów bieżących linii oraz dyscyplin do poszczególnych boisk.”

Odpowiedź 6:

Stanica kajakowa Narewka - 17-220 Narewka, ul. Hajnowska 33

Jedno – wielofunkcyjne boisko (tenis, siatkówka, koszyk.) / długość linii 359,2 mb linii/

2. Stadion Narewka – ORLIK - 17-220 Narewka, ul. Mickiewicza - 2 boiska

- Tartanowe boisko wielofunkcyjne (tenis, siatkówka, koszyk.) / długość linii - 267,9 mb /

- boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej / długość linii - 294,8 mb /

3. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce - 2 boiska

- tartanowe boisko do koszykówki / długość linii - 220 mb /

- boisko do tenisa sztuczna trawa / długość linii - 78 mb /

4. Ośrodek Turystyczno-rekreacyjny Stary Dwór, 17-220 Siemianówka - 4 boiska

- podwójny kort tenisowy / długość linii - 260,8 mb /

- boisko do koszykówki / długość linii - 143,1 mb /

- boisko do siatkówki / długość linii - 84,5 mb /

- boisko do kometki / długość linii - 53 mb /

Pytanie 7:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem natrysk hydrodynamiczny rozumie naniesienie warstwy szpempnej typu primer konieczną do wykonania:

-pomiędzy każdą warstwą PU,

-przy każdej naprawie,

-na każdym boisku.”

Odpowiedź 7:

Przez Natrysk hydrodynamiczny rozumiemy naniesienie warstwy szpempnej – wzmacniającej starą nawierzchnię boiska, przed położeniem warstw końcowych.

Według naszej oceny zabieg ten należy wykonać na każdym boisku z wyjątkiem boisk trawiastych.

Pytanie 8:

„Jaką metodologię Zamawiający przyjął do kalkulacji łącznie 5 m² napraw punktowej podłoża i nawierzchni na boiskach poliuretanowych w Ośrodku Turystyczno- Rekreacyjnym w Starym Dworze?”

Odpowiedź 8:

Naprawa do 5m² odnosi się tylko do boiska do kometki z lokalizacji 4 na Starym Dworze.

Oceniliśmy że łączna ilość ubytków w podłożu nie jest większa niż 5m².

Pytanie 9:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wykonania natrysku dwukrotnego i dwukolorowego na boisku w środku Turystyczno- Rekreacyjnym w Starym Dworze.”

Odpowiedź 9:

Potwierdzamy, że zgodnie z OPZ - wymagamy naniesienia metodą natryskową przynajmniej 2 warstw - ostatniej użytkowej warstwy boiska w postaci kolorowego granulatu (w kolorze boiska).

Pytanie 10:

„Boisko z trawy syntetycznej na stadionie Narewka- prosimy o podanie:

- ilości metrów bieżących brakujących linii do uzupełnienia,
- ilości metrów sklejenia łączeń trawy,
- powierzchnię wymiany punktowej trawy w miejscu uszkodzonych łączeń.”

Odpowiedź 10:

- łączna długość linii na boisku to; 294,8 mb
- powierzchnia pola karnego (wybieg bramkarza) ok. 129,8 mb. Wymiary pola 7,64 m x 17 m
- powierzchnię wymiany punktowej trawy oceniamy na ok 5 m²

Pytanie 11:

„Prosimy o doprecyzowanie parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej, którą należy wykonać na boisku w Siemianówce.”

Odpowiedź 11:

Na boisku do tenisa zamontowana jest trawa multifunkcyjna krótkowłosa o wysokości ok. 10 mm. Rodzaj zasypu to prawdopodobnie piasek kwarcowy.

Wyjaśnienia:

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

ZASTĘPCA WÓJTA
Gminy Narewka


Łukasz Zasiński