


| Numer obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moc [kW]/Prąd [A] | 20A | - | -- | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Przewód | YKY1 5x6mm? | YKY1 4x16mm? | YdY3o 5x1,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? | YdY3o 3x1,5mm? | YdY3o 3x1,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? | YdY3o 3x2,5mm? |
| Nazwa obwodu | RG | - | - | Oswietlenie poddasze | Oswietlenie poddasze | Oswietlenie poddasze | Oswietlenie poddasze | Oswietlenie kl schodowa | Oswietlenie rezerwa | Gniazda 230V poddasze fazienka | Gniazda 230V poddasze fazienka | Gniazda 230V poddasze fazienka | Gniazda 230V poddasze sala 1 | Gniazda 230V poddasze sala 1 | Gniazda 230V poddasze sala 2 | Gniazda 230V poddasze sala 2 | Gniazda 230V poddasze pokój |

| Zestawienie danych z projektu | | |
|---|---|---|
| Nazwa | Typ | Ilość |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | S201-B16 | 8 szt. |
| Lampka sygnalizacyjna | E219-3D | 1 szt. |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | S203-B10 | 1 szt. |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | S201-B10 | 6 szt. |
| Wyłącznik różnicowoprądowy | F202 AC-25/0,03 | 1 szt. |
| Wyłącznik różnicowoprądowy | F204 AC-25/0,03 | 2 szt. |
| Rozłącznik z wyzwalaczem | SD204/63 | 1 szt. |
| Ogranicznik przepięć | OVR T2 4L-40-275 P | 1 szt. |
| Obudowa podtynkowa | MISTRAL41F 3x18M, drzwi przezroczyste | 1 szt. |
| Rozłącznik z bezpiecznikami | ILTS-E3 | 1 szt. |




Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP41
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
Ilość modułów: 54
Szerokość: 420 mm
Wysokość: 580 mm
Głębokość: 79 mm

PROJNET
PROJNET inż. Krzysztof Hirsz
Osiedle Piotruś Pan 36 83-307 Kiełpino
2018 LISTOPAD
SKALA 1:100

INWESTOR: GMINA SOMONINO 83-314 Somonino, ul. Ceynowy 21

TEMAT: "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA CELE ""ZIELONEJ SZKOŁY"" WRAZ Z PRZEBUDOWĄ" PIOTROWO, dz. nr 31, gmina Somonino

BRANŻA: ELEKTRYCZNA | FAZA: PB

NAZWA RYSUNKU: **Schemat rozdzielni R-1**

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Komolibi upr. nr 242/Gd/2002 | PODPIS:

SPRAWDZIŁ: Inż.Krzysztof Hinc upr. nr POM/0004/PWOE/11 | PODPIS:

OPRACOWAŁ: inż. Krzysztof Hirsz | PODPIS:

RYS. NR **E-6**