



UNIWERSYTET  
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.  
**Bogusław Stec**

KANCLERZ

UWM.DZP.242.1940.2024

Olsztyn, 11 października 2024 r.

Zam. 298/2024/PNP/DZP

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3

**Dotyczy: postępowania nr 298/2024/PN/DZP, pt. „Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

#### **Pytanie nr 1**

Z załącznika nr 1 A SWZ wynika, że przeglądowi podlegają urządzenia i instalacje, różnego typu, (Centrale wentylacyjne , ROOFTOPY , Agregaty Skraplające , AWL, Układy VRV, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, klima konwektory , klimatyzatory split i multi split , różnego rodzaju wentylatory i systemy napowietrzania klatek schodowych , klapy p.poż ) różnych producentów ,

moje pytanie:

czy zamawiający wymaga, aby wykonawca miał doświadczenie w serwisowaniu i naprawie tego typu urządzeń i systemów ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że doświadczenie w serwisowaniu określone jest w rozdz. V SWZ ust. 1 pkt. 1 lit. b) pkt. 2 lit. a) „Informacja o warunkach udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia” oraz modyfikacji treści SWZ, w zmodyfikowanym załączniku nr 7 do SWZ punkt 6 oraz w zmodyfikowanym załączniku nr 8 do SWZ. Modyfikacja SWZ zamieszczona została na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 08.10.2024 r.

#### **Pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie zobowiązany i otrzyma stosowne pełnomocnictwo na czas obowiązywania umowy serwisowej do administrowania kontem zamawiającego, w celu wprowadzania danych w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpowarowej (CRO), w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn  
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44      kanclerz@uwm.edu.pl  
fax (89) 523 43 66                      www.uwm.edu.pl



moje pytanie:

- 1) W przypadku kontroli danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) przez stosowny organ i stwierdzeniu nieprawidłowości oraz zastosowania kar wobec Zamawiającego, czy karami tymi zostanie obciążony Wykonawca?
- 2) ile instalacji zamawiający ma zarejestrowanych w CRO ?
- 3) jak zamawiający zamierza rozliczyć administrowanie kontem ( CRO ) zamawiającego oraz dodatkowe czynności związane z dokonywaniem kontroli szczelności układów chłodniczych — formularz cenowy tego nie uwzględnia .

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje:

Punkt 1 - Wykonawca odpowiada za prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), w czasie obowiązywania umowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Punkt 2 – Ilość urządzeń podlegających rejestrowi (CRO) ma być zgodna z załączonym wykazem urządzeń ( zał. Nr 1a do SWZ)

Punkt 3 – Koszty administrowania kontem (CRO) należy uwzględnić w kosztach jednostkowych serwisowanych urządzeń.

**Pytanie nr 3**

Zamawiający posiada w części obiektów systemy sterowania BMS, które sterują pracą niektórych urządzeń wymienionych w załączniku nr 1A SWZ.

moje pytanie

Czy wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania napraw i przeglądów tych systemów ?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że eksploatacją i naprawami systemów BMS zajmuje się zamawiający.

Z poważaniem

**KANCLERZ**

**mgr inż. Bogusław Stec**

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:  
Barbara Drozd  
Tel. 89/ 524 51 81  
e-mail:barbara.drozd@uwm.edu.pl