

Rychwał, dnia 7 marca 2023 r.

Znak sprawy: G.271.4.2023

Zamawiający:

**Gmina Rychwał**

**Plac Wolności 16**

**62-570 Rychwał**

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu**

[https://platformazakupowa.pl/pn/umg\\_rychwal](https://platformazakupowa.pl/pn/umg_rychwal)

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z negocjacjami na: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rychwale wraz z robotami rozbiórkowymi.**

### **I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1:**

Brak w przedmiarze robót: okna o symbolu O13, klapy dymowej O16, drzwi D1, D17, D2 z zestawienia stolarki, czy należy je uwzględnić w wycenie?

#### **Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

W przedmiarze robót pomyłkowo nie uwzględniono okien O13 – 9 szt., drzwi przesuwnych D17 - 2 szt., drzwi D1 - 2 szt. Stolarkę należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki zawartym w projekcie budowlanym.

Kłapa dymowa została uwzględniona w przedmiarze robót branży elektrycznej.

**Pytanie nr 2:**

W związku z wysokimi kosztami sklejki wodoodpornej przewidzianej do wykonania na dachu D1, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału na płytę OSB-3.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

  
Burmistrz  
Gminy i Miasta Rychnów  
*Stefan Działara*