

## **ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Na podstawie art. 137 ust. Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla przetargu nieograniczonego 17/NTSI/2023 pn. „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu – roboty budowlane”, dokonuje się następującej zmiany:

### **SWZ – załącznik nr 1.10 „ST-OŚ Żywiec”**

**1. Załącznik nr 1.10 do SWZ „ST-OŚ Żywiec”, pkt. 17. STS 01.02 – TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – CPV 45252200-0, strona 109 (dotyczy: zadania 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu – część mechaniczna), – było:**

Podstawowe warunki rozpoczęcia rozruchu technologicznego to:

- zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego ( pod obciążeniem wodą),
- zakończenie wstępnego rozruchu energetycznego i AKP zapewnienie dopływu do oczyszczalni ścieków o odpowiedniej ilości i składzie nieodbiegającym zbytnio od przyjętego w dokumentacji technicznej
- zaopatrzenie oczyszczalni w pełny zestaw środków chemicznych zorganizowanie laboratorium i jego obsługi do podjęcia pełnego programu badań oraz zabezpieczenie odczynników na okres rozruchu przeszkolenie uczestników rozruchu w zakresie stosowanej technologii oraz BHP i p. poż. oraz organizacji prowadzenia oczyszczalni zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych ( energia elektryczna), oraz wody przygotowanie niezbędnych części zamiennych wyposażenie w odpowiedni sprzęt eksploatacyjny, narzędzia, sprzęt BHP i p. poż. oraz odpowiednie instrukcje, w tym BHP i ppoż. przygotowanie sprzętu do wywozu skratek, piasku i osadu odwodnionego (pojemniki, kontenery, środki transportu) oraz zawarcie umowy z przedsiębiorstwem komunalnym.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

Podstawowe warunki rozpoczęcia rozruchu technologicznego to:

- zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego ( pod obciążeniem wodą),
- zakończenie wstępnego rozruchu energetycznego i AKP,
- przeszkolenie uczestników rozruchu w zakresie stosowanej technologii oraz BHP i p. poż. oraz organizacji prowadzenia oczyszczalni wyposażenie w odpowiedni sprzęt eksploatacyjny, narzędzia, sprzęt BHP i p. poż. oraz odpowiednie instrukcje, w tym BHP i ppoż.

2. Załącznik nr 1.10 do SWZ „ST-OŚ Żywiec”, pkt. 17. STS 01.02 – TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – CPV 45252200-0, strona 109 (dotyczy: zadania 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu – część mechaniczna), – wykreśla się w całości zapis:

Wykonawca zapewni Użytkownikowi - po dokonaniu odbioru oczyszczalni - zapas chemikaliów wystarczający na okres jednego miesiąca pracy oczyszczalni.

## **SWZ – załącznik nr 2 „Wzór umowy”**

1. Załącznik nr 2 do SWZ „WZÓR UMOWY”, strona 7 (dotyczy: zadania 2: System retencji), wprowadza się do § 7 „ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY, ust. 4 – który brzmi:
4. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia odczynników niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu i utrzymania 1- rocznej eksploatacji analizatora toksyczności.

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

~~DIETTOR  
ds. Techniczne Inwestycyjnych  
i Rozwoju  
ul. 66/ Adamczyk~~

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o.**

34-300 Żywiec, ul. Bracka 66  
tel. 33-860-63-00, fax 33-860-63-10  
Regon 070540957, NIP 553-010-10-94