

L.dz. NT.U-WT-4220/2579 / 2016

Gdańsk, dnia 14.12.2016r.

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
w GDAŃSKU

ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
EcoPro, Ochrona Środowiska
Budownictwo Wodne
mgr Piotr Furtak
ul. Żeromskiego 21
58-200 Dzierżoniów

„Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej na dz. nr 112/13 informuje, że najbliższy odbiornik w tym rejonie to przechodzący przez teren działki zbiorczy kolektor deszczowy Ø 1600 mm.

W związku z tym realizując inwestycję można ten odbiornik wykorzystać spełniając n/w warunki:

1. Odprowadzić wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16.12.2014. (Dz. U. Nr 1800),
2. Projekt branżowy uzgodnić z Gdańskimi Melioracjami.
3. Uzbrojenie wykonać z materiałów zapewniających szczelność (np. vipro, PCV, tworzywa sztuczne) posiadających atesty dopuszczenia
4. Na studniach i wpustach w ulicy będącej w zarządzie ZDiZ stosować zabezpieczenia przed kradzieżą, wpusty i włazy nastudzienne wykonać z żeliwa szarego wyposażone w logo Gdańska. Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym należy zastosować:
 - włazy D400 z żeliwa szarego, wentylowane, głębokość pokrywy min 50 mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm, w pasie jezdnym stosować płyty odciążające,
 - wpusty D400 z żeliwa szarego z kołnierzem $\frac{3}{4}$, krata uchylna ryglowana (śruba) bez przystosowania pod koszt, norma PN-EN:2000 klasa D400 rozmiar min 600×400 mm, osadzać na płytach odciążających
5. Każde włączenie do sieci miejskiej wykonać za pomocą komory rewizyjnej. W projekcie prosimy wynieść granice działki inwestora
6. Zachować odpływ z rowów drogowych obsługujących węzeł drogowy
7. W zagospodarowaniu terenu działki przewidzieć 5,0 metrowy pas wolny od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej po trasie kolektora (zaplanować np. parking, drogę wewnętrzną)

Sekretariat: sekretariat@gdmel.pl

Dział Techniczny: techniczny@gdmel.pl
Dział Nadzoru: nadzory@gdmel.pl

Dział Kadr: kadry@gdmel.pl
Dział Księgowości: ksiegowosc@gdmel.pl

8. Do odbioru branżowych robót zanikowych na sieci miejskiej należy dostarczyć szkic geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem współrzędnych XYZ w wersji tekstowej w układzie mapy zasadniczej m. Gdańska
9. Warunki są ważne 2 lata tj. do dnia 13.12.2018

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzystać z wytycznych do projektowania oraz zaznajomić się z procedurą odbiorową miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdmel.pl

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH


Andrzej Chudziak

Sekretariat: sekretariat@gdmel.pl

Dział Techniczny: techniczny@gdmel.pl
Dział Nadzoru: nadzory@gdmel.pl

Dział Kadr: kadry@gdmel.pl
Dział Księgowości: ksiegowosc@gdmel.pl