

Numer R/17/002522	Miejscowość Gdańsk	Data 21-02-2017
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: **obiekt usługowy**
Adres (Nr działki): **Gdańsk, ul. Meteorytowa
gm. Gdańsk, działka numer 112/13**

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

- 2.1. Linia [SN] - T-16921 ZK-15kV NOWY ŚWIAT 40-T317137 TELEWIZYJNA II [012532] -
- 2.2. Linia [SN] - LN 014501 'KLUKOWO'-T-16219 DODP BARNIEWICE [014526] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Istniejącą linię napowietrzną SN-15kV nr 080517 należy odpowiednio przebudować od słupa nr 80 do słupa nr 81 kablem typu 3xXRUHAKXS 1x240/50/20kV.

Istniejącą linię kablową SN-15kV nr 013532 należy odpowiednio przebudować kablem typu 3xXRUHAKXS 1x240/50/20kV, poprzez zmianę trasy jej przebiegu wraz z zabezpieczeniem.

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urządzenia nn:

Nie dotyczy.

3.4. Demontaże:

Demontaż linii napowietrznej SN-15kV nr 014501 od słupa nr 80 do słupa nr 81.

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowej SN-15kV (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytocznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdańsku - Dział Dokumentacji Energetycznej.;
Szczegółową lokalizację trasy linii kablowych SN-15kV należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdańsku.

4.2. Inne wymagania:

Dla zakresu rzeczowego, określonego w niniejszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach publicznych art. 39 §5. W przypadku, gdyby wystąpiła okoliczność przebudowy w trybie art. 39 §5 należy przedstawić koncepcję przebudowy urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w pasie drogowym. Wówczas ENERGA - OPERATOR SA zastrzega, że przedstawione warunki przebudowy mogą ulec zmianie dla tego zakresu.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.



Górecki Lech
OPRACOWAŁ
tel. 58 527 95 22

Kierownik
Wydział Przyłączeń



Sławomir Rutkowski

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
 3. Rejon Dystrybucji w Gdańsku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdańsk