



wentylator montowany na pionowym odcinku wyrzutu
W1 - wydajność: 1130m³/h, Ø248
przeciwwybuchowy
W2 - wydajność: 1020m³/h, Ø248
W2a - wydajność: 880m³/h, Ø248
W3 - wydajność: 580m³/h, Ø147
W5 - wydajność: 580m³/h, Ø147
W6 - wydajność: 580m³/h, Ø147
W7 - wydajność: 395m³/h, Ø123
W8 - wydajność: 95m³/h, Ø98,9

- anemostat wyciągowy
- ilość powietrza
- średnica zaworu
- anemostat nawiewny
- ilość powietrza
- średnica zaworu
- podcięcie
- podcięcie w drzwiach

- tłumik akustyczny
- nagrzewnica elektryczna
- filtr

Projekt dostosowania budynku prosektorium na potrzeby dydaktyczne Wydziału Medycznego Politechniki Bydgoskiej na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego przy ul. Szpitalnej 19 dz. nr 17/4 obr. 0279 w Bydgoszczy

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Boczan	KUP/0145/PWOS/13	

Instalacja wentylacji - rzut poddasza

	inwestor	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich	PW
	adres	Al. prof. S. Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz	02.04.2024
	obiekt	Bydynek dydaktyczny - prosektorium dz. 17/4 obr. 0279 Bydgoszcz	skala 1:50
	adres	ul. Szpitalna, dz. nr 17/4 obr. 0279 Bydgoszcz	W-3

Piotr Boczan
PROJ-SANIT
proj-sanit@wp.pl
NIP 5581715216
89-121 Ślesin
ul. Sportowa 11E
tel. +48 502 491 282