

TN-S

SZYBKIE WYŁĄCZENIE!

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

W ROZDZIELNI POZOSTAWIĆ 30% REZERWY

SKRZYŃKA DLA  
PRZEDŁUŻENIA  
ISTNIEJĄCYCH  
ODBIORÓW  
(TABLICE PIĘTROWE )

RZUG

YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>

ZUG  
ZUG  
ZUG  
ZUG

YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>

ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--  
ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--  
ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--  
ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--

RG

RZUG/RP

ISTNIEJĄCE OBWODY ROZDZIELNI RP PARTER)

RZUG

YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x10mm<sup>2</sup>

ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--  
ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--  
ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--  
ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--  
ROZDZIELNIA KOTŁOWNIA

REZERWA  
REZERWA

RBK 100A

HDGs5x10mm<sup>2</sup>

WYŁ.  
P.POŻ.

ZK2a-1P

S301  
B10  
S301  
B10  
S301  
B10  
S301  
B16  
S301  
B16

REZERWA  
REZERWA  
HDGs3x1.5mm<sup>2</sup>  
HDGs3x2.5mm<sup>2</sup>  
HDGs3x2.5mm<sup>2</sup>

ZASILACZ ZP  
COD  
SAP

FR303-63

S304  
B40

OCHRONNIK

OCHRONNIK

PROJEKTOWANIE SIECI  
I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
mgr inż. Krzysztof Zawadzki  
ul. Sudecka 52/2  
58-500 Jelenia Góra

Temat:  
Uwolnienie pomieszczeń byłej stolarni z urządzeń rozdziału energii elektrycznej ETAP I w ramach zadania: Proj. instalacja elektryczna przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim oraz Przychodni ZOZ.

Nazwa rysunku:  
Schemat rozdzielni głównej RG Starostwa

Data:  
czerwiec 2020

Nr rysunku:  
5

Skala:  
—

Stadium:  
Projekt Techniczny

Imię i nazwisko  
mgr inż. Krzysztof Zawadzki

Podpis

Inwestor:  
Powiat Lwówecki  
ul. Szpitalna 4  
59-600 Lwówek Śląski

Projektant:  
mgr inż. Jakub Rożek

upr. budowlane w specjalności inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
nr upr. 173/D06/13, nr izby D06/15/0282/13  
mgr inż. Jakub Rożek  
upr. budowlane w specjalności inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
nr upr. 171/D05/1, nr izby D05/15/0370/14

RG

S301  
B10  
S301  
B10  
S301  
B10  
S301  
B10  
S301  
B10  
S301  
B10  
S301  
C2

YDY 3x1.5mm<sup>2</sup>  
YDY 3x1.5mm<sup>2</sup>

OŚWIETLENIE 1  
REZERWA  
REZERWA  
REZERWA  
REZERWA  
REZERWA  
OŚWIETLENIE AWARYJNE  
REZERWA  
REZERWA

F304  
63A

S301  
B20  
S301  
B20  
S301  
B20  
S301  
B20  
S301  
B20  
S301  
B20

YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>

F3/RG  
F5/RG  
F7/RG

REZERWA  
REZERWA  
REZERWA

P302(A)  
25A

S301  
B20  
S301  
B20

YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>

F4/RG  
F6/RG

REZERWA  
REZERWA

P302(A)  
25A

S301  
B20

YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>

F8/RG

REZERWA

P304  
63A

S301  
B20  
S301  
B20  
S301  
B20  
S303  
B32  
S301  
B20  
S301  
B20

YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
YDY 5x4mm<sup>2</sup>

F9/RG  
F10/RG  
F11/RG  
F12/RG

REZERWA  
REZERWA

F304  
63A

S301  
B20  
S301  
B20  
S301  
B20  
S303  
B32  
S301  
B16  
S301  
B16  
S301  
B25  
S301  
B25  
S301  
B25  
S301  
B25  
S301  
B25  
S301  
B25

YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
YDY 5x6mm<sup>2</sup>  
YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
YDY 3x2.5mm<sup>2</sup>  
YDY 3x4mm<sup>2</sup>  
YDY 3x4mm<sup>2</sup>  
YDY 3x4mm<sup>2</sup>  
YDY 3x4mm<sup>2</sup>  
YDY 3x4mm<sup>2</sup>  
YDY 3x4mm<sup>2</sup>  
YDY 3x4mm<sup>2</sup>  
YDY 3x4mm<sup>2</sup>  
YDY 3x4mm<sup>2</sup>  
YDY 3x4mm<sup>2</sup>

F13/RG  
F14/RG  
F15/RG  
F16/RG  
F17/RG  
F18/RG  
F19/RG  
F20/RG  
F21/RG  
F22/RG  
F23/RG  
F24/RG  
F25/RG  
F26/RG

REZERWA  
REZERWA

RBK00  
63A  
RBK00  
63A  
RBK00  
63A  
RBK00  
40A  
RBK00  
40A  
RBK00  
40A

RZUG

YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x25mm<sup>2</sup>  
YKY 5x10mm<sup>2</sup>

ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--  
ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--  
ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--  
ROZDZIELNIA PIĘTROWA RP--  
ROZDZIELNIA KOTŁOWNIA

REZERWA  
REZERWA

RBK 100A

HDGs5x10mm<sup>2</sup>

DPX 125A

ST

2A  
2A  
2A

HDGs 3x1.5mm<sup>2</sup>

YKY 5x70mm<sup>2</sup>

OCHRONNIK

WYŁ.  
P.POŻ.

ZK2a-1P