

Długości	Oznaczenie	X	Y	Rodzaj węzła	Ø studni	Rz. terenu	Rz. dna	Głębokość
0,00	S1	7574544,70	5552081,45	Studzienka	1,0	196,14	193,14	3,00
44,08	S2	7574539,99	5552037,63	Studzienka	1,0	195,75	193,36	2,39
82,12	S3	7574535,84	5551999,81	Studzienka	0,400	195,60	193,55	2,05
121,38	S4	7574531,61	5551960,78	Studzienka	0,600	195,60	193,75	1,85
126,03	S5	7574527,05	5551959,88	Studzienka	0,600	195,60	193,77	1,83
132,22	S6	7574528,20	5551953,80	Studzienka	1,0	195,50	193,83	1,67
145,54	S7	7574515,03	5551951,76	Studzienka	0,400	195,50	193,90	1,60
150,45	S8	7574514,86	5551946,86	Studzienka	1,0	195,60	193,92	1,68
173,07	S9	7574492,35	5551944,62	Studzienka	0,400	195,50	194,04	1,46
178,13	S10	7574487,36	5551943,76	Studzienka	0,400	195,50	194,06	1,44
228,09	S11	7574438,14	5551935,20	Studzienka	0,600	195,50	194,56	0,94
21,85	S12	7574549,62	5551958,09	Studzienka	0,400	195,60	193,94	1,66
26,80	S13	7574551,92	5551953,71	Studzienka	0,400	195,60	193,97	1,63
72,87	S14	7574597,13	5551962,59	Studzienka	0,400	195,70	194,20	1,50
48,93	S15	7574509,66	5551898,21	Studzienka	0,400	195,45	194,17	1,28
83,31	S16	7574506,04	5551864,02	Studzienka	0,400	195,90	194,34	1,56
49,06	S11.1	7574389,85	5551926,55	Łuk	0,063	195,40	193,80	1,60
61,10	S11.2	7574387,53	5551938,37	Łuk	0,063	195,40	193,80	1,60
77,47	S11.3	7574371,35	5551935,81	Łuk	0,063	195,50	193,95	1,55
92,68	S11.4	7574356,65	5551939,72	Łuk	0,063	195,50	194,05	1,45
98,03	S11.5	7574351,38	5551940,61	Zaślepka	0,063	195,55	194,10	1,45

Inwestor : GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 TRZEBOWNISKO 976

Obiekt : Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Trzebownisko na dz. ewid. nr 52, 1012, 2001, 2002, 1991, 1992, 1990, 204, 216, 217, 221, 2260, 2264, 227, 2302, 231, 2322, 233, 235, 236, 237, 2412, 2421, 2432, 244, 245, 249, 250, 294, 250, 2512, 253, 254, 256, 264, 303, 391, 390, 359, 357, 3551, 3592, 354, 3551 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Trzebownisko.

Nazwa rys.: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

	Imię i nazwisko	Nr uprw.	Data	Podpis	Skala
Projektant:	mgr inż. Juliusz Nowiński	S–377–94	03.2023		1:100/1000
Opracował:	mgr inż. Jacek Antosz	–	03.2023		Faza: PB
Sprawdził:	mgr inż. Witold Duszlak	S–158/01	03.2023		Nr rys.: 3