

[illegible]

- Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.

EcoTech
technologie dla środowiska

<i>Przedmiot rysunku</i>		<i>Objekt</i>	
Studnia pomiarowa betonowa Dn 1500 - SP		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzozowa i Brzozowa)	
		<i>Adres</i> Ocypel, Lubichowo Gmina Lubichowo	
<i>Skala</i> 1:25	<i>Branża</i> Sanitarna	<i>Inwestor</i> Gmina Lubichowo ul. Zbłewska 8 83-240 Lubichowo	
<i>Data</i> 29.11.2013	<i>Projektował</i> mgr inż. Marcin Kaczmarek	<i>Uprawnienia</i> POM/0206/POOS/08	<i>Podpis</i>
<i>Nr rysunku</i>	<i>Opracował</i> mgr inż. Anna Kaszubowska		<i>Podpis</i>
S68	<i>Sprawdził</i> mgr inż. Adam Spisak	<i>Uprawnienia</i> POM/0042/POOS/11	<i>Podpis</i>