

[illegible]

- Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2002.  
Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.
- Wszystkie wymiary na rysunku podane w mm.
- W gruntach ornych studnię betonową wynieść 0,5 m ponad teren.

<b>EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83			
<b>Przedmiot rysunku</b> Studnia rewizyjna z kręgów betonowych Dn1000 lub Dn1200		<b>Obiekt</b> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzozowa i Brzozowa)	
		<b>Adres</b> Ocypel, Lubichowo Gmina Lubichowo	
<b>Skala</b> 1:25	<b>Branża</b> Sanitarna	<b>Inwestor</b> Gmina Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo	
<b>Data</b> 29.11.2013	<b>Projektował</b> mgr inż. Marcin Kaczmarek	<b>Upewnienia</b> POM/0206/POOS/08	<b>Podpis</b>
<b>Nr rysunku</b> S61	<b>Opracował</b> mgr inż. Anna Kaszubowska		<b>Podpis</b>
	<b>Sprawdził</b> mgr inż. Adam Spisak	<b>Upewnienia</b> POM/0042/POOS/11	<b>Podpis</b>