




KOMORA NA SYSTEM NAPOWIETRZAJĄCY



RZUT Z GÓRY

odciek do przepompowni ścieków



1. Przyłącze czyszczakowe kolektora tłoczego ze złączką R50
2. Zasuwa nożowa DN 150
3. Zawór zwrotny klapowy DN 150 z regulowanym dociskiem sprężynowym i obejściem z zaworem tłumiącym uderzenia hydrauliczne

8. Sprężarka 11 kW, 400V
9. Właz 800x800 z kornikiem wentylacyjnym
10. Zbiornik betonowy prefabrykowany
11. Drabinka zejściowa - stal nierdzewna
12. Odwodnienie liniowe
13. Lampa IP44
14. Właz serwisowy 1300x1300
15. Instalacja sprężonego powietrza 1/2"
16. Przejście szczelne łączuchowe dla kabli wraz z rurą osłonową DN160
17. Przejście szczelne łączuchowe wraz z rurą osłonową DN160 PE dla przewodów: sprężonego powietrza DN32 i kabli DN40

Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2002.

Wszystkie wymiary na rysunku podane w mm.

| | |
|---|--|
|  | |
| <p>eCoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83</p> | |
| <p>Přední stránka</p> | <p>Technology for Advertiser GmbH D-31157 Sarstedt</p> |
| <p>Komora na system napowietrzający dla tłoczni P13</p> | <p>Obiekt Budowa kanalizacji sanitarniej w miejscowości Ocpeł i Lubichowo (dla dalszy ul. Wyrzowska i Brzozowa) Adres Ocpeł, Lubichowo Gmina Lubichowo</p> |
| <p>Skala 1:30</p> | <p>Investor Gmina Lubichowo ul. Żółwiska 8 83-240 Lubichowo</p> |
| <p>Brzoza</p> | <p>Upewnienie</p> |
| <p>Data 29.11.2013</p> | <p>Podpis</p> |
| <p>Projektował Marcin Kaczmarek</p> | <p>Podpis</p> |
| <p>Nr rysunku Opracował Anna Kaszubowska</p> | <p>Podpis</p> |
| <p>S71</p> | <p>Sprawdził Adam Spisak</p> |
| <p>Upewnienie POM/0042/P005/11</p> | <p>Podpis</p> |