



Kraków, dnia 24.06.2021 roku

DOTYCZY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji pn.: „**Zakup i dostawa serwerów z oprogramowaniem i UPS oraz wdrożenie.**” w ramach Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.”

Znak postępowania: **ZZP.261.06. 2021**

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

I. Wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek/zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, poniżej Zamawiający przedstawia treść wniosku/zapytania wraz z udzielanymi wyjaśnieniami.

Pytanie:

*„Pytanie dotyczące serwerów zapis odnośnie interfejsów sieciowych Zamawiający w interfejsach sieciowych dał zapis : "4 gniazda RJ-45 GbE, w tym dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet SFP+"
Ponieważ interfejsy SFP+ z interfejsami RJ-45 GbE są ze sobą niekompatybilne i się wzajemnie się wykluczają, Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga 4 interfejsy RJ-45 GbE i 2 interfejsy 10Gb Ethernet SFP+ czy może łącznie 4 interfejsy sieciowe w tym 2 interfejsy RJ-45 GbE i 2 interfejsy 10Gb Ethernet SFP+.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga minimum 4 interfejsów sieciowych, w tym 2 interfejsów RJ-45 GbE i 2 interfejsów 10Gb Ethernet SFP+.

Z poważaniem