

**WZP.26.1.19.2024**

Kielce, 02.07.2024 r.

.....  
**Do Wykonawców**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Wykonanie robót budowlanych pod nazwą pn.: Remont alei Solidarności w ciągu DK nr 73 na odcinku od km 8+995 do km 9+255 jezdni zachodnia  
Postępowanie nr WZP.26.1.19.2024**

I. Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, w związku z wpłynięciem zapytań, udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

Czy Wykonawca spełni wymagania SWZ – „Kryteria wyboru – Doświadczenie Kierownika Budowy” jeśli wykaże zadania, na których pracownik Wykonawcy pełnił funkcję Kierownika Robót?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy dotyczącego zmiany w zakresie doświadczenia Kierownika Budowy opisanego w Rozdziale XVII pkt. 3 Instrukcji dla Wykonawców – SWZ, tj. kryterium oceny ofert: „Doświadczenie Kierownika Budowy”.

**Pytanie 2**

Informujemy, że zgodnie z SST-D.08.01.01b średnia nasiąkliwość dla pojedynczego krawężnika betonowego nie powinna przekroczyć 5%. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie krawężników o standardowej nasiąkliwości poniżej 6% zgodnie z PN-EN 1340.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nasiąkliwości poniżej 6 %

**Pytanie 3**

Informujemy, że zgodnie z SST-D.08.03.01a średnia nasiąkliwość dla pojedynczego obrzeża betonowego nie powinna przekroczyć 5%. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie krawężników o standardowej nasiąkliwości poniżej 6% zgodnie z PN-EN 1340.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nasiąkliwości poniżej 6 %

**Pytanie 4**

Ze względu na obmiarowy charakter inwestycji, prosimy o podanie dokładnej ilości pętli indukcyjnych wymagających wymiany.

**Odpowiedź:**

W zakresie remontu należy wymienić 8 szt. pętli indukcyjnych

**Pytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie, że przewidziana do wykonania konstrukcja nawierzchni została poprawnie zaprojektowana dla występującego na przedmiotowym odcinku obciążenia ruchem oraz istniejących warstw podbudowy.

**Odpowiedź:**

Al. Solidarności na omawianym odcinku została zaprojektowana jako remont (wymiana istn. warstw asfaltowych).

**Pytanie 6**

Ze względu na konieczność ingerencji w zakres robót wykonany w ostatnim czasie przy ul. Niskiej oraz Tysiąclecia PP., prosimy o informację o sposobie przeniesienia gwarancji na w/w odcinkach robót oraz kosztów z tym związanych.

**Odpowiedź:**

W przypadku konieczności dowiązania wysokościowego do wykonanych już elementów zagospodarowania terenu Zamawiający wspólnie z Wykonawcą określi zakres ingerencji. Po określeniu zakresu zostanie spisane trójstronne porozumienie w celu przejęcia gwarancji.

---

II. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 i 7 PZP, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie omyłkowo wpisanej błędnej nazwy zadania w nagłówku - Instrukcji dla Wykonawców (Tom I) – SWZ

---

Zamawiający załącza zmodyfikowaną Instrukcję dla Wykonawców (TOM I) - SWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

W załączeniu:

- Zmodyfikowana – Instrukcja dla Wykonawców (TOM I) - SWZ

DYREKTOR  
  
mgr inż. Grzegorz Staszewski