



Goczałkowice - Zdrój dn. 30.03.2022r.

ZP.382.7.2022.2.AW
ZD/186.../2022

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2) ustawy pzp na dostawę i montaż dźwigów osobowych w budynku Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego przy ul. Uzdrowskiej 55 w Goczałkowicach – Zdroju oraz budynku Szpitala dla dzieci przy ul. Uzdrowskiej 49 w Goczałkowicach - Zdroju (znak sprawy: ZP.382.7.2022)

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

„ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w poniższym zakresie:

wskazane przez Zamawiającego rozwiązania w pkt. 4,5 w dziale IV Sterowanie, sugerują zbudowanie windy w oparciu o konkretne rozwiązania techniczne rozpowszechnione wśród jednego producenta danych podzespołów. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne w tym zakresie, które w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i niezawodność urządzenia?”

Odpowiedź: NIE

Zamawiającemu zależy na bardzo dobrej jakości i nowoczesności sterowania zastosowanego w dźwigu, który biorąc pod uwagę bardzo wysoką eksploatację musi być najwyższej jakości. Do takich należą systemy oparte na transmisji danych opartych na CANOPEN i systemie odwzorowania kabiny APS, a także system komunikacji i wizualizacji z falownikiem i sterowaniem, możliwością rejestracji i analizy błędów.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Uzdrowska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.
Jarosław Wieszołek