

L.dz. 896/H/23
Nr sprawy: KZP/1/II/2023

Zabrze, dn. 15.03.2023r.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu pod nazwą: **„Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie: Remont Sali do siatkówki/koszykówki w Hali Widowiskowo Sportowej w Zabrzu ul. Matejki 6”**

wpłynęło następujące zapytanie:

Proszę o udostępnienie przeglądów budowlanych sali z dwóch ostatnich okresów oraz ewentualnych zaleceń/postanowień/decyzji wydanych przez PINB lub KW/KW PSP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przeglądów budowlanych sali będącej przedmiotem zamówienia, gdyż znajduje się ona w większym obiekcie tj. Hali Widowiskowo-Sportowej. W ramach remontu sali zgodnie z zapisami postanowienia KW PSP w Katowicach należy usunąć palne elementy wystroju wnętrza, zmienić kierunek otwierania drzwi na otwierane na zewnątrz oraz wyposażyć salę w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.