


- Pozycja modułu:
1. źródło ciepła / chłodzenia
 2. źródła ciepła chłodzenia / lub na ścianie
 3. stacja
 - 4 w stacji lub w ścianie
 5. na ścianie
 6. w jednostce sterującej

PC1-p – pompa obiegowa c.o. obiegu ogrzewania podłogowego, 25/0,5-4, $Q_p=0,67 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_p=19,9 \text{ kPa}$

PC1-g – pompa obiegowa c.o. obiegu grzejnikowego, 25/1-4, $Q_p=0,10 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_p=3,63 \text{ kPa}$



WL-PROJEKT MYŚŁOWICE tel.(+48)694-807-406			
BUDOWA ŚWIETLICZY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE NR 476 PRZY UL. ROBOTNICZEJ W NOWYCH GROCHOLICACH, GMINA RASZYN.			
SKALA		C-02	
NAZWA RYSUNKU			
SCHEMAT POMPY CIEPŁA			
PROJEKTANT			
OPRACOWAŁ			
VIII-2023			