Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... –wyłącznik mocy
2Q... –rozłącznik mocy
3Q... –rozłącznik izolacyjny

0F... –bezpiecznik topikowy
1F... –rozłącznik bezpiecznikowy
2F... –wyłącznik nadprądowy
3F... –wyłącznik nadprądowy
z modułem różnicowoprądowym
4F... –wyłącznik silnikowy

FI... –wyłącznik różnicowoprądowy

K... –stycznik instalacyjny
KM... –przekaźnik instalacyjny
KT... –przekaźnik czasowy

TR... –transformator bezpieczeństwa
T... –przekładnik prądowy
transformator bezpieczeństwa

Układ sieci: TN–S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
– izolacja podstawowa,
– obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:
– wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
– miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

UWAGA:
a. Przed rozpoczęciem zamówienia należy wykonać pomiary kontrolne na budowie.
b. Kierunek otwierania drzwi zaślepkowych zgodnie z kierunkiem wskazanym na rzutach.
c. Do wysokości 2 metrów należy zapewnić powierzchnie zmywalne tj. płytki lub farby do pomieszczeń mokrych.
d. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wydanymi warunkami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi.
e. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane na budowie muszą posiadać aprobatę techniczną, być dopuszczone do stosowania na budowlach, powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami.
f. Projekt budowlano-wykonawczy, branży architektoniczno należy rozpatrywać łącznie z projektami branży konstrukcyjnej i instalacyjnej.
g. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

ARCH-BIM SP. Z O.O.
adres: Ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
telefon: 736 249 068

TEMAT:

NAZWA ZADANIA: „Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM", PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „PROJEKT ADAPTACJI SAL ZAJĘĆ NR 34 I 70 NA SALE DO NAUKI ZAWODÓW W KIERUNKU ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRYK I TECHNIK SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY"

OBIEKT:
Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza - Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, Ul. Goetla 2, 40-749 Katowice

INWESTOR:
Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza - Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, Ul. Goetla 2, 40-749 Katowice

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

projektant gł.	branża ele.	MGR INŻ. MARCIN GLINKA	**upr. nr SLK/9475/PWBE/21**
projektant	branża eler.	MGR INŻ. ŁUKASZ MAZUREK	**upr. nr SLK/9713/PWBE/21**

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT TABLICY TR-B1

FAZA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

DATA: 08/2024
SKALA: 1:50
NR RYS: IE-04.1
NR STR: 1

SPECJALNOŚĆ
ELEKTRYCZNA