



Powierzchnia utwardzona polbruk (proj.): b/z

- Zasilanie między istniejącą kabłą główną szczyt TG i projektowaną tablicą licznikową sztatni TLSZ wykonać linią kablową YAKY-żo 4x35mm<sup>2</sup> (I=3m).
- Zasilanie tablicy TB sztatni wykonać linią kablową YAKY-żo 4x25mm<sup>2</sup> (I=123m) z projektowanej tablicy licznikowej TLSZ sztatni umieszczonej obok tablicy TG budynku szkoły.
- Kabel prowadzić w wykopie na głęb. 0,7m na 10cm warstwie piasku.
- W przypadku kolizji z innymi instalacjami podziemnymi oraz przy przejściu przez teren utworzony kabel prowadzić w rurze osłonowej.
- Przy wejściu do budynku sztatni prowadzić w rurze osłonowej.
- Istniejące przy wejściu na hale sportową odcinek kabli kolidujący z projektowaną sztatnią należy odkopać i przełożyć zgodnie z trasą przedstawioną na mapie.



Województwo: lubuskie  
Powiat: strzelecko- dziedzicki  
Jednostka ewidencyjna: 080402\_5 Dziedzice - obszar wiejski  
Obręb: 14 Niegosław  
Miejscowość: Niegosław

Mapa aktualna.  
Stan na dzień: 12.05.2021 r.  
Id zgł. GK.6640.479.2021  
Sporządzono dnia: 12.05.2021 r.

Opracował:  
Gorzowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" Sp. z o.o.  
ul. Strzelecka 16  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
Sprawdził:  
Janusz Łożyński nr upr. 20962 zakres 1 i 4

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji w instytucjach branżowych.

W obszarze aktualizacji występują projektowane i uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu: t-91.19, k-83/

### Układ współrzędnych prostokątnych płaskich

Układ wysokościowy  
EVRE-2007-NH

Występują punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie nr: 518628-1062

**Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opracowanie techniczne, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**  
(Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r., poz. 1086)

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GK.6640.479.2021

Starosta Strzelecko- drezdenecki  
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

19.05.2021 r.

Data sporządzenia dokumentu z pozytywnym wynikiem weryfikacji

Gorzowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

"PRYZMAT" Sp. z o.o.

Wykonawca prac geodezyjnych uprawnienia	Imię i nazwisko organu
--	------------------------

zawodowych

kierownika prac

Jednostka projektowa		Urząd Techniczno-Budowlany Krzysztof Bank ul. Szczecińska 54, 66-400 Gorzów Wlkp. 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Zamierzanie budowlane	ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZĘŚĆ SOCJALNO – SANITARNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NIEGOSIAWIAŁ DZ NR 196/1.196/4	
Adres	69-133 GORZÓW ul. 1 Maja dz. nr 462/4, obręb 0001 Gorzów, jednostka Górzecze	
Projektant architektury	mgr inż. arch. KRZYSZTOF BANK usługiowo do projektowania bez ograniczeń w województwie lubuskim	IP uprawnienia L04/10/2006/01
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. JAKUB PIOTR KORZEWSKI usługiowo do projektowania bez ograniczeń w województwie lubuskim	IP uprawnienia L04/04/2006/02
Projektant instalacji sanitarnej	mgr inż. PAWEŁ KRUKOWICZ usługiowo do projektowania bez ograniczeń w województwie lubuskim	IP uprawnienia L14/10/2006/P05/05
Sprawdzający instalacje sanitarne	mgr inż. ANDRZEJ BERNACKI usługiowo do projektowania bez ograniczeń w województwie lubuskim	IP uprawnienia 30/95/06
Projektant instalacji elektrycznej	mgr inż. TOMASZ FRANKOWSKI usługiowo do projektowania bez ograniczeń w województwie lubuskim	IP uprawnienia L42/10/2006/P02/14
Sprawdzający instalacje elektryczne	mgr inż. DARIUSZ KŁOSIŃSKI usługiowo do projektowania bez ograniczeń w województwie lubuskim	IP uprawnienia L45/10/2006/P02/12
	Projekt zagospodarowania terenu	08.08.2012
		Rys. 1 T