

Informacja o wyniku postępowania

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00031.2023

13.09.2023 r.

I.dz.: ZP.ZD-00577/23

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na modernizację zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) informuję, iż w niniejszym postępowaniu, do której zostały złożone dwie oferty:

- wybrano ofertę ZAKŁADU OGÓLNOBUDOWLANEGO KOMPLEX Zbigniew Wycisk, ul. Sosnowa 3, 63-004 Tulce, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 666.809,55 zł brutto. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną do postępowania i otrzymała 100,00 punktów w oparciu o określone w SWZ kryteria w tym:
 - cena – 60% – 60,00 punktów,
 - doświadczenie kierownika budowy – 20% – 20,00 punktów,
 - jakość – 18% – 18,00 punktów,
 - elektromobilność – 2% – 2,00 punkty.

Przedłożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi.

- na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) przytoczonej ustawy, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia odrzucono ofertę PT INWEST Sp. z o.o., ul. J. Przybylskiego 38, 62-020 Swarzędz.

Do złożonej oferty Wykonawca załączył kosztorys, w którym nie zostały uwzględnione wymagane przez Zamawiającego prace obejmujące swoim zakresem:

- branża budowana – zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m², izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ekstrudowanych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następną warstwą (kliny), wklejenie lustra, montaż płyty HPL - węzeł sanitarny, okładziny ścian z płyty HPL - szatnie - z wieszakami i półkami na wspornikach, progi i listwy osłaniające aluminiowe, przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m² - kabiny łazienkowe, wykonanie oznaczenia na drzwiach natrysk/WC, zakup, dostawa i montaż: pojemników na papier toaletowy, szczotek do mycia toalet wiszących na ścianie, pojemników na ręczniki papierowe,
- branża sanitarna – stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych, miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową dla niepełnosprawnych, głowica termostatyczna z zabezpieczeniem antykradzieżowym.

Jednocześnie w kosztorysie Wykonawcy stwierdzono omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, a także przeprowadzenie dodatkowych, nie wymaganych przez Zamawiającego robót.

Ponieważ oferta zostaje odrzucona Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do wyrażania zgody na poprawienie omyłek oraz dokonania stosownych korekt.

Ponadto dla zaproponowanych płytek:

- gresowych podłogowych wskaźnik właściwości przeciwpoślizgowych został określony jako NPD, co oznacza, iż materiał ten nie został zbadany pod kątem właściwości przeciwpoślizgowych. Z uwagi na charakter pomieszczeń i bezpieczeństwo ich użytkowania Zamawiający wymagał aby wskaźnik właściwości przeciwpoślizgowych został określony na poziomie R10,
- typu BEIGE MAT i GREY MAT parametr dotyczący nasiąkliwości wodnej, (wg. EN 14411) został określony na poziomie ≥ 10 %. Zamawiający wymagał tego parametru na maksymalnym poziomie 3%.

Zamawiający nie może zatem uznać zaproponowanych materiałów za zgodne z warunkami zamówienia.

Ponadto wyjaśniam, iż przedstawione karty techniczne proponowanych płytek gresowych podłogowych nie zawierają wymaganego parametru jakości dotyczącego odporności na ścieranie, dlatego uznano iż Wykonawca nie przedstawił wymaganych kart.