



Oznaczenia

- CSO Centrala oddymiania maks. 8A, do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek dymu
- ⚡ Konwencjonalna optyczna czujka dymu, montaż natynkowy
- ⏏ Przycisk oddymiania natynkowy z możliwością anulowania alarmu i sygnalizacją stanu instalacji
- 🔊 Akustyczny sygnalizator zadziałania systemu oddymiania
- 🔑 Podtynkowy kluczykowy przycisk przewietrzania
- P Atestowana puszka łączeniowa systemów P. Poż.

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka				
Przedmiot: Schemat ideowy oddymiania			Skala: ---	Nr rys. E-10
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Instalacje elektr. Projektował	Łukasz Radek	SWK/0186/P00E/14 spec. inst. elektryczne	12.2023r.	
Instalacje elektr. Sprawdził	Jarostaw Kolera	KL-214/93 spec. inst. elektryczne	12.2023r.	