



KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W TORUNIU  
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  
ul. Prosta 32, 87-100 Toruń

Toruń, dnia  października 2021 r.

WT.2370.21.3.1.2021

**Do wszystkich uczestników  
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku KW PSP w Toruniu wraz z dostawą urządzeń

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

Mam pytanie który przedmiar przy I etapie na II piętrze jest prawidłowy? z SWZ I etap dotyczy piętra 2 natomiast w pliku ELE Przedmiar\_PSP, zasilanie K I etap opisuje I piętro. Proszę o wyjaśnienie którego Piętra dotyczy 1 etap prac i którym przedmiarem mamy się kierować?

Instalacja elektryczna zasilania klimatyzacji i wentylacji części pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Prosta 32  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Instalacja elektryczna zasilania klimatyzacji i wentylacji części pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Prosta 32</b>					
1		<b>ETAP I - instalacja zasilania klimatyzacji - piętro I</b>			
1	KNNR 5 d.1 1209-0802	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2	KNNR 5 d.1 0103-07	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		30	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
3	KNNR 5 d.1 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m		
		35	m	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
4	KNNR 5 d.1 1206-07	Podłączenie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	

BR

				RAZEM	1,000
2		ETAP II - instalacja zasilanie klimatyzacji - piętro II			
16	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w	otw.		
d.2	1209-0802	ścianach lub stropach z cegły			
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNNR 5	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu	m		
d.2	0103-07	innym niż beton			
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000

### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie:

W celu przygotowania oferty na przedmiotowe zamówienie w zakresie instalacji elektrycznych należy przyjąć: „Etap II - instalacja zasilania klimatyzacji - piętro II”, tj. str. 3 dokumentu „Przedmiar - Instalacja elektryczna zasilania klimatyzacji i wentylacji części pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej - etap I i II”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Było: termin składania ofert 11.10.2021 r. termin otwarcia ofert 11.10.2021 r.

Jest: termin składania ofert 13.10.2021 r. termin otwarcia ofert 13.10.2021 r.

Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w powyższym zakresie.

Kujawsko-Pomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Sławomir Herbowski  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP