

Nowa Sól, dnia 08.04.2022 r.

## Odpowiedź na zapytanie 2

**dotyczy: Rozbudowy sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego – budowa odcinka Otyń – Zielona Góra. Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Zamawiający, Powiat Nowosolski w odpowiedzi na wniesione zapytania informuje co następuje:

1. Czy Zamawiający lub właściciel sieci przewiduje stopowanie hermetyczne z bypasami (jedno czy dwustronne) w celu przełączenia gazociągu? Jeśli tak, to po czyjej stronie leżą koszty z tego wynikające.

Odp. 1. Należy wykonać stopowanie z bypassami, dwustronne. Wszelki koszty przełączenia leżą po stronie Wykonawcy.

STAROSTA  
  
Iwona Brzozowska