

Nasz znak DAI: *0610* / W / 23

Kostrzyn nad Odrą, 27.03.2023 r.

**Dotyczy: postępowania na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 26 kWp na dachu budynku Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 2023/BZP 00141317/01 z dnia 2023-03-17:

**Pytanie 6** Zamawiający wskazał, że minimalna ilość wyprodukowanej energii przez instalację ma wynosić min. 27MWh/rok. Aby ten warunek uznać za spełniony instalacja przy tym usytuowaniu nie może mieć 26kWp a ponad 27kWp.

Czy Zamawiający zgadza się zmienić warunek produkcji energii z instalacji na min. 26MWh/rok?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się zmieniać warunków oczekiwanej produkcji energii z instalacji PV. Wskazana ilość została oszacowana na podstawie produktywności osiągniętej przez pozostałe instalacje PV Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian z wyjątkiem zapisów będących konsekwencją udzielonym odpowiedzi.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE  
Spółka z o.o.  
DYREKTOR DLA EKSPLOATACJI  
PRODUKENT

*Elżbieta Maron*  
mgr inż. Elżbieta Maron