

**Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa ulicy Sosnowej z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej w Okonku**”

**Pytanie 17.**

Pytanie w sprawie treści SIWZ: 1. Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdzamy brak studni istniejącej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo na PZT od studni istniejącej widnieje rurociąg grawitacyjny PVC315mm o długości 16,5m którego nie uwzględniono w opisie technicznym oraz przedmiarze robót. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy wykonanie w/w odcinka oraz studni jest objęte przedmiotem zamówienia i Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie Z poważaniem

**Ad.17.**

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że należy wykonać nową studnię oznaczoną na PZT jako D12 (D1200) i uwzględnić to w swojej ofercie. Zadanie nie obejmuje budowy odcinka sieci PVC 315 dł. 16,5m w ul. 1 Maja.

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jasilek**

