

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 95 szt. zintegrowanych detektorów gazowych tlenku węgla i gazu ziemnego z przeznaczeniem dla lokali komunalnych oraz budynków gminnych.

1. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:
 - detekcja gazu: tlenek węgla, gaz ziemny,
 - zasilanie: bateryjne,
 - okres prawidłowego działania detektora – minimum 7 lat,
 - sygnalizacja wykrycia obecności gazu: optyczna i akustyczna,
 - sygnalizacja uszkodzenia,
 - sygnalizacja wyczerpania baterii.
2. Dostarczone urządzenia muszą być zgodne z normami dotyczącymi urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych: PN-EN 50291-1:2018-06 oraz urządzeń elektrycznych do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych: PN-EN 50194-1:2009.
3. Dostarczone urządzenia winny być dostarczone w fabrycznych opakowaniach wraz z dokumentami gwarancyjnymi.

PODINSPEKTOR


Michał Plaskota

STROJOWNIK
REFERATU INWESTYCYJNY I REZERWOWY

P. 02 22 61 00 00