



MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.
64-100 Leszno, ul. Saperska 23
Tel. 65/529-90-96 fax. 65/529-96-66
www.mzoleszno.com.pl e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl

Leszno, dnia 15 maja 2020 r.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani,
gm. Osieczna.”

Znak sprawy: ZP.PN.06.2020

I. Zamawiający – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców w postępowaniu, o którym mowa powyżej:

Pytanie 1. W dokumentacji jest mowa o ochronie przeciwporażeniowej realizowanej za pomocą wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA lecz ani na rysunkach ani w przedmiarach takie urządzenia nie występują. Ile wyłączników różnicowoprądowych należy dostarczyć i zamontować?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że instalacja elektryczna w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani pracuje w układzie TNS i jest już wyposażona w wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Nowo projektowane urządzenia typu stacja kliencka, rejestrator zostaną podłączone pod obwody zabezpieczone przedmiotowym wyłącznikiem. Nie zachodzi zatem potrzeba montażu dodatkowych.

Pytanie 2. W jaki sposób prowadzić okablowanie do kamery posadowionej na słupie betonowym (np. ka-mera nr 24)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z udostępnionym kosztorysem poz. 16 okablowanie kamery posadowionej na słupie betonowym należy poprowadzić w rurze ochronnej winidurowej o śr. do 37 mm układane n/t na gotowych uchwytych na słupach betonowych - analogia - rura SV 32 HDPE.

Zakład Zagospodarowania Odpadów, Trzebania 15, 64-113 Osieczna, tel. 65 528 50 20, fax. 65 528 50 21
NIP 697-20-57-367 REGON 411416981

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu nr KRS 0000012980
wysokość kapitału zakładowego 50.417.400,00 PLN
udziałowcami Spółki jest 20 samorządów



Pytanie 3. Wskazane w dokumentacji i używane przez Inwestora oprogramowanie SMART PSS obsługuje wyłącznie kamery firmy Dahua. W projekcie budowlanym na rysunku T.02 przedstawiono „dedykowany adapter kamery NVB-3035JB”, który jest przystosowany do montażu kamery NOVUS a nie DAHUA.

Pytanie: Jakiej firmy sprzęt ma być dostarczony i zainstalowany?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy użyć adapter dedykowany do oferowanej kamery obsługiwanej przez oprogramowanie SMART PSS.

Pytanie 4. Dokumentacja budowlana w wielu miejscach przewiduje montaż dwóch naściennych BOX'ów odległych od siebie o kilkanaście metrów (BOX 05 i 06, BOX 01 i 07, BOX 02 i 03). Z technicznego, a zwłaszcza ekonomicznego punktu widzenia wystarczyłoby w takich przypadkach jeden BOX, do którego zostałyby podłączone pobliskie kamery. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację liczby BOX'ów bez zmiany jakości i unkcjonalności systemu kontroli?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji liczby BOX ów. Zwiększona ilość BOXów ma na celu możliwość dalszej bezproblemowej rozbudowy systemu.

Pytanie 5. W przedmiarze w pozycji 14 i 15 w dziale „Wciąganie kabli światłowodowych” nie ma wykazanej ilości tych kabli, natomiast w wykazie materiałów specyfikowana jest ilość 6089,00 m. Prosimy o uzupełnienie w poz. 14 i 15 ilości światłowodów wraz z normą zużycia lub dodanie pozycji w kosztorysie np. kalkulacja własna: zakup i dostawa kabla światłowodowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podana ilość kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 4J – 6 089 m jest sumą pozycji 18, 19, 20 załączonego kosztorysu.

Pytanie 6. W pozycji nr 60 udostępnionego kosztorysu podano ilość paneli światłowodowych równą 1szt. Na rysunku schematu blokowego podaje się ilość równą 2szt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż dokonał stosownych zmian w kosztorysie.

Pytanie 7. W pozycji nr 69 udostępnionego kosztorysu podano ilość stacji klienckich równą 2szt. Na schemacie blokowym wskazano 1 stację kliencką w budynku „wagi” oraz jedną w istniejącej szafie „sterowni”. W opisie technicznym podano parametry stacji klienckiej w obudowie ATX.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że parametry stacji klienckiej przedstawione w Opisie technicznym pkt. 7.12 dotyczą projektowanych stacji klienckich w budynku Wagi (obudowa ATX) oraz w pomieszczeniu sterowni (obudowa rack).

Pytanie 8. Zwracamy się o zmianę warunków udziału w postępowaniu w ten sposób aby Zamawiający dopuścić wykonawców, którzy wykonali "minimum dwie roboty budowlane (jedna robota w ramach jednej umowy), które polegały na instalacji systemu monitoringu wizyjnego składającego się z co najmniej 24 aktywnych kamer każdy". Prośbę motywujemy tym, że bezsprzecznie wykonawca posiadający doświadczenie w wykonywaniu systemów monitoringu wizyjnego obejmującego 24 kamery, posiada niezbędną wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie, pozwalające wykonać system o ilości kamer jak w przedmiotowym zamówieniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaprojektowany system monitoringu obejmuje 47 aktywnych kamer zlokalizowanych na całym obszarze Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani oraz jednocześnie winien umożliwiać przyszłej rozbudowę systemu do 128 kamer.

Zamawiający nie zgadza się na zmianę SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 9. W związku z postępowaniem ZP.PN.06.2020 na „Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna” zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu.

W części V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że

a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia; osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.

Z Opisu technicznego, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowo-kosztowej wynika, że do wykonania Zamówienia zgodnie z przepisami punkt 5.2.3. powinien otrzymać brzmienie:

5.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że

a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót branży telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia; osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał stosownych zmian w SIWZ, w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej. Wobec powyższego pkt 5.2.3. lit. a) SIWZ otrzymuje brzmienie:

a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej bez ograniczeń w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia; osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.

Pytanie 10. W pozycji nr 10 udostępnionego kosztorysu podano ilość szaf kablowych równą 13szt. Na rysunku PZT ilość szaf kablowych jest równa 14szt. Prosimy o podanie wymaganej ilości dla pozycji nr 10 kosztorysu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępnił poprawiony kosztorys.

Pytanie 11. W pozycji nr 23 udostępnionego kosztorysu podano rodzaj przewodu „F/F 4x2x06 kat6” w tytule działu zaś „UTP 4x2x0,5 kat5” natomiast w opisie technicznym „UTP 4x2x0,5 kat 6 żel” Prosimy o wskazanie przyjętego modelu przewodu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować kabel UTP 4x2x0,5 kat 5 żel.

- II. Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na pytania będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.
- III. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące terminy:
składania ofert z 20.05.2020r. na **25.05.2020r.** godz. 09:00
otwarcia ofert z 20.05.2020r. na **25.05.2020r.** godz. 09:15
- IV. Zmodyfikowany SIWZ, kosztorys ofertowy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/341936>.
- V. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.