

OBJAŚNIENIA:

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie
- projektowana instalacja c.o. - powrót
- PG1 — pion centralnego ogrzewania
- 0.01 20 °C — numer kondygnacji . nr pomieszczenia projektowana temperatura
- 22/600 [520 mm] Φwym=783 W — grzejnik kompaktowy (bocznozasilany) typ_wysokość [długość] wymagana wydajność
- 11/12 [mm] 780 [mm] Φ=1061 W — grzejnik łazienkowy (drabinkowy) [szerokość] [wysokość] wymagana wydajność
- NG1 Φ=14000 W Δp=6,00 kPa — nagrzewnica wodna wymagana wydajność spadek ciśnienia
- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym
- zawór spustowy
- Zaw_rown 3,50 DN15-LF — zawór regulacyjny, typ nastawa średnica
- Zaw_odc_pr DN50 — zawór odcinający prosty średnica
- Zaw_termost 3,00 DN15 — zawór termostatyczny z nastawą wstępną nastawa wstępna średnica
- Zaw_powr DN15 — zawór powrotny średnica

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Niepołomska 42, 31-572 Kraków
NIP 675-178-00-22
tel. (+48) 606 93 18 63

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY WRAZ Z WYKAZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY GMINNYCH W PROSZOWICACH ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI NA GAZOWNICZĄ Z MONTAŻEM NOWYCH POMP CIEPŁA ORAZ PODŁĄCZENIA DO REMONTOWYCH URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ GMINNYCH IM. KS. JÓZEFA SKWARŁY W PROSZOWICACH.

ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH IM. KS. JÓZEFA SKWARŁY W PROSZOWICACH PROSZOWICE 32-330 PROSZOWICE	GMINA BOCHNIA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26 32-700 BOCHNIA

FAZA	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA	**SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**
NAZWA RYSUNKU	**NR RYSUNKU**
Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania	**CO-6.2**
DATA	**11.2022**

SKALA -	**NR UPR.**	**PODPIS**
PROJEKTANT: MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL	MAP/0224/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA	MAP/0461/PBS/19	
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ŁUCJA BOROWSKA-POMIETLARZ	-	