

OBJAŚNIENIA:

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie
- projektowana instalacja c.o. - powrót
- PG1 — pion centralnego ogrzewania
- 18/16 — numer kondygnacji - nr pomieszczenia; projektowana temperatura
- 22/600 [920 mm] Φwym=783 W — grzejnik kompaktowy (bocznozasilany) typ, wysokość [wysokość], wymagana wydajność
- 672 [mm] 780 [mm] 884 [mm] W — grzejnik łazienkowy (drabinkowy) [wysokość] wymagana wydajność
- INOX 6h=1600 m Δp=6,00 kPa — nagrzewnica wodna wymagana wydajność spadek ciśnienia
- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym
- zawór spustowy
- Zaw_rregu 0,50 DN15 — zawór regulacyjny, typ nastawa
- Zaw_rodc_pr DN50 — zawór odcinający prosty średnica
- Zaw_termost 3,00 DN15 — zawór termostatyczny z nastawą wstępną nastawa wstępna
- Zaw_powr DN15 — średnica zaworotny średnica

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
ul. Marii Konopnickiej 42, 31-072 Kraków
tel. (+48) 606 50 18 65
tel. (+48) 606 50 18 63

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DYDAKTYCZNO-LABORATORYJNYM PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 42 W KRAKOWIE

ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
30-072 KRAKÓW UL. MARII KONOPNICKIEJ 42 DZ. NR EWID. 69/6	Uczelnia Akademia ul. Kamieńskiego 35 51-126 Wrocław

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NAZWA RYSUNKU

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

NR RYSUNKU CO-6.6

DATA 11.2022

SKALA	-	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:			
MGR INŻ. BEATA KOWCZAL	MAŁOPOLSKA/5096		
SPRAWDZAJĄCY:			
MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA	MAŁOPOLSKA/7/90/19		
OPRACOWANIE:			
MGR INŻ. LUCJA BOROWSKA-POMIETLARZ	-		