



WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. OCHRONA OD PORAŻENÍ PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNOCWOPADOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODMIESZONYMI ORAZ W TYNKU; OSPRZĘT P/T.
4. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM NZH-J O PRZESZKROU 2x16, 2,5mm<sup>2</sup>.
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OPRZĘTU OŚW.:  
- ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,5m
6. POMIAROWANIE OPRAW Z ICH ŁĄCZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO MAŁYMI LITERAMI.
7. PRZYKŁADOWE OZNACZENIE "RG/1" OZNACZA OBWÓD NR 1 Z ROZDZ. RG
8. WSZYSTKIE OPRawy AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ OPRawy OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO SPRZĘDNIKA PRZEWODEM HDGS 3x1,5mm<sup>2</sup>
9. PRZESŁA KABLI I PRZEWODÓW PRZESZŁY SŁOJAMI POZAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNIĄ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ SŁOJÓW.
10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 94/24/83)  
Wszelkie informacje i rozważania w nim zawarte stanowią własność intelektualną firmy plan3D Adrian Bogutczak i nie mogą być ponownie powielane lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.



ADRIAN BOGUTCZAK  
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19  
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat: PRZEBUDOWA PAWILONU  
PENITENCJARNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM  
W CZARNEM  
adres: 77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1 DZ. NR 14/11

Projektant:  
mgr inż. Robert Nawrot  
upr. bud. nr LOD/5078/PWBE/23  
w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el.  
Sprawdzający:  
mgr inż. Jacek Frydrysiak  
upr. bud. nr 617/94/WL  
w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el.

branża: ELEKTRYKA stadium: PROJEKT TECHNICZNY  
skala: 1:100 data: LIPIEC 2024 r.

rysunek: RZUT PARTERU - INSTALACJE OŚWIETLENIA  
250 ZK K PL EL IO E/03 00