

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska”.

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

I. Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

1. W par. 4 ust. 1 umowy napisano, że przedmiot umowy ma być wykonany w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy, a w rozdziale VI SWZ w terminie do 15 miesięcy od podpisania umowy. Proszę wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Termin wykonania umowy to 15 miesięcy.

2. Jaki podmiot obecnie jest Zarządzającym składowiskiem?

Odp. Zarządzającym składowiskiem jest Gmina Bukowiec.

3. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów § 17 ust. 5, minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest nie mniejsza niż 1 m oraz umożliwia powstanie i utrzymania trwałej pokrywy roślinnej, projekt rekultywacji zakłada miąższość warstwy glebotwórczej docelowo jedynie 35 cm - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Warstwy pozostają bez zmian, przytoczona warstwa glebotwórcza o miąższości 35 cm. jest jedną z warstw okrywy rekultywacyjnej.

4. Zamawiający dopuszcza w wykonaniu warstwy wyrównawczej, odgazowującej, drenażowej oraz glebotwórczej zastosowanie odpadów, w związku z tym Wykonawca, który będzie wbudowywał odpady, powinien posiadać Decyzję na Przetwarzanie Odpadów, którą może uzyskać w sytuacji posiadania tytułu prawnego do nieruchomości gdzie będzie przetwarzany odpad. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnego tytułu prawnego?

Odp. Tak.

5. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg dot. gęstości nasadzenia opisany w opracowaniu: „Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Tuszyńki”? Wykonawca pragnie zauważyć, iż nasadzenie materiału w ilości wskazanej w ww. opracowaniu doprowadzi do nadmiernego zagęszczenia (ok. 1 szt na m2) co uniemożliwi prawidłowy wzrost roślinności oraz znacznie utrudni pielęgnację co bezpośrednio

przekłada się na jej koszt. Proszę o rozpatrzenie zmiany w zakresie nasadzeń i ograniczenie ilości materiału przeznaczonego do sadzenia przynajmniej o połowę.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany w zakresie ilości nasadzeń. Zastosowana więźba oraz forma zmieszania jest właściwa dla upraw leśnych zgodnie z przyjętym kierunkiem rekultywacji – leśnym. Zgodnie z zasadami hodowli lasu należy dążyć do jak najszybszego osiągnięcia tzw. zwarcia uprawy co zapewni wytworzenie właściwych warunków dla rozwoju drzewostanu.

Komisja Przetargowa

.....