



ZZP.2380.45.2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **Modernizacja budynku Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce - etap IIIA**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami.¹

Pytanie nr 1

Dotyczy instalacji sanitarnych.

Brak w projekcie technicznym instalacji sanitarnych oraz w przedmiarze robót na instalacje sanitarne robót związanych z wymianą istniejącej skrzynki hydrantowej w pomieszczeniu 0.10 SALA ODPRAW. W projekcie budowlanym, tj. rys. PW.III.03 jest zaznaczona do wymiany.

Czy należy ją uwzględnić do wymiany i na jaki rodzaj?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przewidzieć do wymiany skrzynkę hydrantową na istniejącym pionie instalacji hydrantowej - hydrant wewnętrzny DN 25 z węzłem półsztywnym. Skrzynka zawieszana, długość węża 30 m, ze zwijadłem, w kolorze białym.

Pytanie nr 2

Dotyczy instalacji sanitarnych.

Brak w przedmiarze robót oraz w projekcie technicznym instalacji sanitarnych baterii prysznicowych.

Czy w wycenie uwzględnić baterie prysznicowe i ewentualnie jaki rodzaj?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy w wycenie uwzględnić przy każdym prysznicu koszyk na mydło oraz baterię prysznicową natynkową zwykłą z węzłem i sitkiem. W komplecie drążek mocujący z możliwością zmiany wysokości położenia wylewki. Bateria – chrom - z jednym ciągnem umożliwiającym płynną regulację temperatury i strumienia napływu wody.

Pytanie nr 3

Dotyczy wyposażenia składnicy akt:

W pomieszczeniu -1.03 - składnica akt w pozycjach przedmiaru robót nr 21, 22, 23 i 24 podano: dostawa i montaż termometru, higrometru, nawilżacza oraz osuszacza.

Jaki rodzaj oraz o jakich parametrach mają być dostarczone oraz zamontowane urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy dostarczyć i zamontować:

- 1) termometr ścienny z zakresem temperatur min. -20 do +50 stopni;
- 2) higrometr - zakres pomiarowy wilgotności otoczenia - 20-99% (+- 3%);
- 3) nawilżacz powietrza - nawilżacz parowy, wydajność dla powierzchni min. 35 m², wyjmowany zbiornik na wodę, timer, pojemnik min 2l, wydajność min. 200 ml/h;
- 4) osuszacz do pomieszczeń, wydajność min. 20l/ dobę, dla pomieszczeń o powierzchni >35 m², elektroniczna regulacja sterowania wilgotnością w zakresie 35-80%RH.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania - Platformie Zakupowej Open Nexus.

¹ podstawa prawna - art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”