

Gmina Świątajno
ul. Grunwaldzka 15
12-140 Świątajno

Do wszystkich oferentów

Dotyczy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie”.

1. Czy Inwestor posiada stałe łącze internetowe? Czy zgodnie z pkt. 11 PFU "OPIS SYSTEMU MONITORINGU I WIZUALIZACJI" w ramach oferty należy zapewnić (dostarczyć) stałe łącza internetowego lub zastosować modem przemysłowy GSM/3G z kartą operatora zapewniający "włączanie" się do Internetu i podgląd zdalny procesu technologicznego oczyszczania ścieków z dowolnego miejsca?

Odpowiedź:

Stale łącze internetowe leży po stronie Zamawiającego.

2. Jeśli w ramach postępowania należy zapewnić (dostarczyć) stałe łącza internetowego lub zastosować modem przemysłowy GSM/3G to czy nie należy dostarczyć również urządzenia typu "firewall" chroniącego wewnętrzną sieć Zamawiającego przed atakami cybersecurity?

Odpowiedź:

Urządzenie typu „firewall” leży po stronie Zamawiającego.

3. Jak należy rozumieć zapis z pkt. 11 PFU "OPIS SYSTEMU MONITORINGU I WIZUALIZACJI" : "w oczyszczalni ścieków ma być zainstalowane jedno stanowisko operatorskie wraz z serwerem do zbierania danych z monitoringu." Czy w ramach postępowania należy dostarczyć 1 stanowisko operatorskie i 1 serwer do zbierania danych, czy przedmiotowe 1 stanowisko operatorskie ma pełnić jednocześnie funkcję operatorską i serwera zbierania danych.

Odpowiedź:

Tak, jedno stanowisko operatorskie ma pełnić jednocześnie funkcję operatorską i serwera zbierania danych.

Alicja Kołakowska
Wójt Gminy Świątajno

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu