

Znak sprawy: ZP.BIF.271.5.2023

Wszyscy Wykonawcy **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadaniu pn: **„Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski”**

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00179349 z dnia 17.04.2023r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy

Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 informuje, iż w toku w/w postępowania w dniu 25.04.2023 r. zostały zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia zabawowe należy wykonać ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie podkładem cynkowym i malowane proszkowo. Natomiast urządzenia fitness należy wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo?

Odpowiedź

Zamawiający stosując słowo „ocynkowane” w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia wymaga cynkowania ogniowego elementów metalowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie we wszystkich urządzeniach fitness siedzisk, oparcie i stopnie z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego (polietylen) odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV - antypoślizgowej płyty HDPE?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zastosowanie we wszystkich urządzeniach fitness siedzisk, oparcie i stopnie z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego jeżeli będą posiadały certyfikaty zgodne z normami.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie urządzenia zabawowe należy wykonać z konstrukcji stalowych.

Odpowiedź

Wykonawca w wycenie powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostępne i załączone materiały w tym SWZ wraz z wszystkimi elementami dokumentacji

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że maty przerostowe powinny mieć grubość 22 mm.

Odpowiedź

Grubość wymaganych mat wynosi 22mm

Powyzsze informacje należy uwzględnic przy przygotowaniu oferty.

Terminy skladania i otwarcia ofert nie ulegaja zmianie.