



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 14.06.2021 r.
EZ/13/2021/380

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 13/2021

dotyczy: **Wykonanie robot malarskich w wybranych jednostkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza malowanie ścian agregatem malarskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza malowanie ścian agregatem malarskim.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza skrzydła drzwiowe z wypełnieniem płytą MDF?

Odpowiedź: Na Oddziale IOM TAK, pozostałe lokalizacje NIE – drzwi pod dużym obciążeniem użytkowym, wymaga się drzwi stalowych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga szpachlowania wszystkich ścian przed malowaniem czy dopuszcza wyłącznie przygotowanie ścian do malowania poprzez naprawienie ubytków i nierówności?

Odpowiedź: Nie ma potrzeby szpachlowania wszystkich ścian, konieczne są punktowe naprawy rys, spękań i wyrównanie nierówności.

Pytanie 4

Przedmiar poz. 129 czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu drzwi stalowych np. Hormann ZK ISO lub poz. 128 możliwość montażu futryny regulowanej MDF malowanej proszkowo, a w poz. 129 drzwi pełne z wypełnieniem MDF?

Odpowiedź: Poz. 129 przedmiaru – zgodnie z opisem przedmiaru, proponowane przez Wykonawcę drzwi są niedopuszczalne, nie przewiduje się wymiany stolarki w pomieszczeniach „gospodarczych”.

Drzwi pod dużym obciążeniem użytkowym – zarówno ościeznica jak i skrzydło stalowe. Skrzydło w okleinie HPL, nie malowane proszkowo, dodatkowo z panelami dolnym i środkowym z blachy nierdzewnej.

Z poważaniem,

wz. Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Tadeusz Krzymański

Opracował: Tatiana Malinowska, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 88 50 911, zaopatrzenie@wco.pl

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider