


				OKA1	GKA1	GKA2	GKA3	GKA4	GKA5	GKA6	SKA1	
nie	wyłącznik główny	Ochr.przep.	Zasilanie	Oświetlenie	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazdo 3-f	
	zasilanie z RG	typu 2	Kontrola napięcia	kawiarnia	kawiarnia	kawiarnia	kawiarnia	kawiarnia	kawiarnia	kawiarnia	kawiarnia	
				max 0,6 kW	max 2,0kW	max 2,0kW	max 2,0kW	max 2,0kW	max 2,0kW	max 2,0kW	max 6,0kW	

KA PROJEKTOWA:

4R s.c.
v 59
stochowa
361 61 35
3 666 111 603 999 222
propomiar.com.pl



INWESTOR:
Gmina Międzyzlesie
pl. Wolności 1
57-530 Międzyzlesie

OBIEKT I ADRES:
Hala sportowa w Międzyzlesiu
jedn. ewid. Międzyzlesie,
chrob nr 020810 / 4 0001 Międzyzlesia

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu
na działce nr 412/1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT ROZDZIELNICY
TKA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Grzegorz Drelich

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Damian Olszewski

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Jan Kostrzanowski

upr. nr SLK/0605/POOE/04
spec. instalacje elektryczne

upr. nr UAN-VIII-7342/156/94
spec. instalacje elektryczne

upr. nr UAN-VIII-7342/156/94
spec. instalacje elektryczne

DATA:
30.01.2019

DATA:
30.01.2019

DATA:
30.01.2019

SK

:-

NR

EL