



LEGENDA:

ZWODY POZIOME FeZn Ø8

ZWOD PIONOWY – MASZT ODGROMOWY

POŁĄCZENIE SKRĘCANE

MARKA DO POŁĄCZENIA PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO ZE ZWODEM

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJĘ ODGROMOWĄ: BEDMARKA FeZn 30x4mm
ZAŁOŻONY W SŁUPIE KONSTRUKCYJNYM ZAKOŃCZONY MARKAMI STAŁOWIMI LUB
ZBROJENIE SŁUPA KONSTRUKCYJNEGO Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI W RZUTACH
NORMY PN-EN 62305 ZAKOŃCZONE MARKAMI STAŁOWIMI
POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ WZIĘMIAJĄĄ POPRZECZ ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRO-POMIAR s.c.
ul. Legionów 59
42-200 Częstochowa
tel. / fax 34 361 61 35
tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail: biuro@propomiar.com.pl

1. Instalację odgromową na obiekcie wykonać zgodnie z PN-EN 62305 w III klasie LPS

2. W rejonie kominów z elementami metalowymi i zabudowanych na dachu urządzeń stosować zwody pionowe lub poziome o wysokości własciwej dla metody łączącej się kuli dla III klasy LPS

INWESTOR:
Gmina Międzylesie
pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie

OBIEKT I ADRES:
Hala sportowa w Międzylesiu
jedn. ewid. Międzylesie,
obrób. nr 020810_4.0001 Międzylesie,

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Międzylesiu
na działce nr 412/1

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT DACHU
– INSTALACJA ODGROMOWA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Grzegorz Drelich
upr. nr SLK/0605/P006/04
spec. instalacje elektryczne

DATA:
30.01.2019

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Damian Olszewski

DATA:
30.01.2019

SPRAWOWAŁ:
mgr inż. Jan Kostrzanowski
upr. nr UAN-VII-7342/156/94
spec. instalacje elektryczne

DATA:
30.01.2019

SKALA:
1: 100

NR RYSUNKU:
EW-7