

Gostyń, dnia 20.05.2022 r.

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.7.2022

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ Z DNIA 19 maja 2022 r.

Dotyczy zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego.

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 19 maja 2022 r. do Zamawiającego od **Wykonawcy**:

Udziela poniżej odpowiedź na zapytanie wniesione przez Wykonawcę.

Zapytanie od Wykonawcy z 19.05.2022 r.

Pytanie 1

Jaka jest tolerancja mocy instalacji, jaka jest minimalna i maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź

Minimalna moc zgodnie z projektem tj. 8.88kW maksymalna nie przekraczająca 10kW.

Pytanie 2

Czy dopuszczalne jest zastosowanie modułów przekraczających moc 370W.

Odpowiedź

Dopuszcza się zastosowanie modułów przekraczających moc 370kW.

Pytanie 3

Jakie jest pokrycie dachowe na wskazanych budynkach, prosilibyśmy o udostępnienie rzutów dachu dla każdego z projektów. Dodatkowo jaka jest główna konstrukcja dachu.

Odpowiedź

Dachy pokryte są papą, konstrukcja dachu jest żelbetowa, wentylowana prawdopodobnie korytka, rzuty dachów wraz z lokalizacją paneli zostały udostępnione w postępowaniu przetargowym.

Pytanie 4

Czy na obiektach zamontowana jest instalacja odgromowa, jeśli tak to czy jest sprawna. Proszę również o informację, czy ewentualna naprawa instalacji odgromowej leży po stronie wykonawcy.

Odpowiedź

Obiekty są wyposażone w instalację odgromową. Przewidziano wymianę instalacji odgromowej.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia 26.05.2022r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 26.05.2022 r. o godz. 9:30.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski