RZUT PODDASZA – CZÊ?Æ "A2"
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU



A – CZÊ?Æ "STARA"
B – CZÊ?Æ "NOWA"
C – STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM



3.1	KL. SCHODOWA 24,7m² lastrico	3.7	HISTORIA 39,7m² wyk?. elast.
3.2	RADIOWĘZEŁ 16,0m² wyk?. elast.	3.8	FIZYKA 68,8m² wyk?. elast.
3.3	IZBA LEKCYJNA 39,4m² wyk?. elast.	3.9	MAGAZYN 22,4m² wyk?. elast.
3.6	HISTORIA 58,7m² wyk?. elast.	3.10	MAGAZYN 11,2m² wyk?. elast.

LEGENDA:

- rury c.o.
- grzejnik istniejący
- K22/600/1000 — grzejnik nowoprojektowany z podejściem z boku
- VK22/600/1000 — grzejnik nowoprojektowany z podejściem od dołu z wbudo. zaworem termostatycznym
- zabezpieczone przejście przez strop masą np. HILTI CP 601S
- zabezpieczone przejście przez ścianę masą np. HILTI CP 601S

ST - siłownik termiczny HERZ NO 24V nr art. 1 7709 01 + adapter nr art. 1 7708 90 z zaworem termostatycznym HERZ-TS 90-V z ciągła, ukrytą nastawą wstępną M28x1,5 o średnicy 1/2" nr art. 1 7723 67 lub zawór fab. wbudowany w grzejnik zasilany od dołu

T – termostat Danfoss Link FT zasilanie 230V/1f/50Hz

VS – WS - wzmacniacz sygnału CF-RU zasilanie 230V/1f/50Hz

CP – CP - panel centralny Danfoss Link CC do obsługi do 30 termostatów FT i do 4-ch wzmacniaczy sygnału CF-RU nadjęcie robocze 15V DC, zasilanie podtynkowe Danfoss Link PSU 230V/1f/50Hz wyjście 15 DC + Danfos Link BSU

Przestrzeń którego temperatura jest sterowana od jednego wspólnego termostatu np, pojedyncza klasa

Uwaga! Grzejniki podłączyć do najbliżej przebiegających pionów

UWAGA!
Miejsca przejścia rurociągów przez przegrody budowlane zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi spełniającymi wymagania normy PN-EN 1366-3:2005 (Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych).

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych parametrycznych materiałów, które kwalifikowano należy czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach". Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzów Wlkp.ul.Szczenieckiej 31/5 tel.7203-704

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie

branża:	SANITARNA	27.07.2009/ /28.03.2017
projektant:	mgr inż. Paweł Królikowski, nr upr. LUKG/0008/PWOS/05 w specjalności instalac. w zakresie sieci inst. i urządzeń gaz., wodoc. i kan.	
sprawdził:	mgr inż. Elwira Kramm, nr upr. LUKG/0034/PWOS/03 w specjalności instalac. w zakresie sieci inst. i urządzeń gaz., wodoc. i kan.	
RZUT PODDASZA – CZĘŚĆ "A2" INSTALACJA C.O. – skala 1:100		rys nr. S11