RZUT I PIÊTRA – CZÊ?Æ "B"
STAN ISTNIEJ¥CY
skala 1:100



SCHEMAT BUDYNKU



A – CZÊ?Æ "STARA"

B – CZÊ?Æ "NOWA"

C – STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

1.17	KORYTARZ
67,6m²	lastrico
1.18	IZBA LEKCYJNA
48,0m²	wyk?. elast.
1.19	IZBA LEKCYJNA
48,0m²	wyk?. elast.
1.20	IZBA LEKCYJNA
48,1m²	wyk?. elast.
1.21	IZBA LEKCYJNA
48,4m²	wyk?. elast.

POW. CA£KOWITA: 260,1m²

Uwaga!
- grzejniki podłączyć do najbliżej przebiegajacych pionów
- grzejniki istniejące w części B są połaczone w sprawną instalację c.o. umozliwiająca podłaczenie do obiegów nowoprojektowenej kotłowni

UWAGA!
Miejsca przejścia rurociągów przez przegrody budowlane zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi spełniającymi wymagania normy PN–EN 1366–3: 2005 (Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych).

LEGENDA:

- rury c.o.
- grzejnik istniejący
- K22/600/1000 — grzejnik nowoprojektowany z podejściem z boku
- VK22/600/1000 — grzejnik nowoprojektowany z podejściem od dołu z wbudo. zaworem termostatycznym
- zabezpieczone przejście przez strop masą np. HILTI CP 601S
- zabezpieczone przejście przez ścianę masą np. HILTI CP 601S

ST - siłownik termiczny HERZ NO 24V nr art. 1 7709 01 + adapter nr art. 1 7708 90 z zaworem termostatycznym HERZ-TS 90-V z dlagla, ukrytą nastawą wstępna M28x1,5 o srednicy 1/2' nr art. 1 7723 67 lub zawór fab. wbudowany w grzejnik zasilany od dołu

T – termostat Danfoss Link FT zasilanie 230V/1f/50Hz

WS – WS - wzmacniacz sygnału CF-RU zasilanie 230V/1f/50Hz

CP – CP - panel centralny Danfoss Link CC do obsługi do 30 termostatów FT I do 4-ch wzmacniaczy sygnału CF-RU napięcie robocze 15V DC, zasilanie podtynkowe Danfoss Link PSU 230V/1f/50Hz wyjście 15 DC + Danfos Link BSU

Przestrzeń którego temperatura jest sterowana od jednego wspólnego termostatu np. pojedyncza klasa

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowa należy czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach". Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA–LEBIODA
66–400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203–704

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie

branża:	SANITARNA	27.07.2009/ /28.03.2017
projektant:	mgr inż. Paweł Królkowski, nr upr. ŁUKG/0008/PWOS/05 w specjalności instalac. w zakresie sieci inst. i urządzeń gaz., wodoc. i kan.	
sprawdził:	mgr inż. Elwira Kramm, nr upr. ŁUKG/0034/POOS/03 w specjalności instalac. w zakresie sieci inst. i urządzeń gaz., wodoc. i kan.	
RZUT I PIĘTRA – CZĘŚĆ "B" INSTALACJA C.O. – skala 1:100		rys nr. S14