RZUT II PIÊTRA – CZÊ?Æ "B"
STAN ISTNIEJ¥CY
skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU



A – CZÊ?Æ "STARA"

B – CZÊ?Æ "NOWA"

C – STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

12	KORYTARZ
55,6m²	lastrico
13	IZBA LEKCYJNA
48,0m²	wyk?. elast.
14	IZBA LEKCYJNA
48,0m²	terrakota
15	IZBA LEKCYJNA
48,1m²	wyk?. elast.
16	IZBA LEKCYJNA
48,4m²	wyk?. elast.

POW. CA£KOWITA: 260,1m²

Uwaga!
- grzejniki podłączyć do najbliżej przebiegajacych pionów
- grzejniki istniejące w części B są połaczone w sprawną instalację c.o. umozliwiająca podłaczenie do obiegów nowoprojektowenej kotłowni



LEGENDA:

- rury c.o.
- grzejnik istniejący
- K22/600/1000 — grzejnik nowoprojektowany z podejściem z boku
- VK22/600/1000 — grzejnik nowoprojektowany z podejściem od dołu z wbudo. zaworem termostatycznym
- zabezpieczone przejście przez strop masą np. HILTI CP 601S
- zabezpieczone przejście przez ścianę masą np. HILTI CP 601S

ST - sitownik termiczny HERZ NO 24V nr art. 1 7709 01 + adapter nr art. 1 7708 90 z zaworem termostatycznym HERZ-TS 90-V z clagla, ukrytą nastawą wstępna M28x1,5 o srednicy 1/2' nr art. 1 7723 67 lub zawór fab. wbudowany w grzejnik zasilany od dołu

T - termostat Danfoss LInk FT zasilanie 230V/1f/50Hz

WS - wzmacniacz sygnału CF-RU zasilanie 230V/1f/50Hz

CP - panel centralny Danfoss LInk CC do obsługi do 30 termostatów FT i do 4-ch wzmacniaczy sygnału CF-RU napięcie robocze 15V DC, zasilanie podtynkowe Danfoss LInk PSU 230V/1f/50Hz wyjscie 15 DC + Danfos LInk BSU

Przestrzeń którego temperatura jest sterowana od jednego wspólnego termostatu np. pojedyncza klasa

UWAGA!
Miejsca przejścia rurociągów przez przegrody budowlane zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi spełniającymi wymagania normy PN–EN 1366–3:2005 (Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych).

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych proporcji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach". Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.

PROJEKT WYKONAWCZY
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA–LEBIODA
66–400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203–704

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie

branża:	SANITARNA	27.07.2009/ /28.03.2017
projektant:	mgr inż. Paweł Królikowski, nr upr. LUKG/0008/PWOS/05 # specjalności instalac. # zakresie sieci inst. i urządzeń gaz., wodoc. i kan.	
sprawdził:	mgr inż. Elwira Kramm, nr upr. LUKG/0034/POOS/03 # specjalności instalac. # zakresie sieci inst. i urządzeń gaz., wodoc. i kan.	

RZUT II PIĘTRA – CZĘŚĆ "B"
INSTALACJA C.O. – skala 1:100

rys nr. S15