

SCHEMAT BUDYNKU

A - CZĘŚĆ "STARA"

B - CZĘŚĆ "NOWA"

C - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

PRZEKRÓJ D-D
skala 1:50

PRZEKRÓJ D-D - CZĘŚĆ "C"
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50

dach nad salą sportową
- niewentylowany

"D1"	papa termozgrzewalna		w systemie np. ICOPAL NRO
	papa podkładowa		
	pianka poliuretanowa typu PIR	12cm	w systemie np. ECOTHERM RE 15
	papa wierzchn. krycia		warstwy istniejące do pozostawienia
	papa podkładowa		
	szlichta cem. wodoszcz.	1,5cm	
	płyty pianobetonowe	14cm	
	papa		
	gładź cementowa	1cm	
	płyty korytkowe	10cm	
	kratownica stalowa		

dach nad holem i częścią sanitarną
- niewentylowany

"D2"	papa termozgrzewalna		w systemie np. ICOPAL NRO
	papa podkładowa		
	pianka poliuretanowa typu PIR	12cm	w systemie np. ECOTHERM RE 15
	strop istniejący	35cm	warstwy istniejące do pozostawienia
	papa wierzchn. krycia		
	papa podkładowa		
	szlichta cem. wodoszcz.	1,5cm	
	płyty pianobetonowe	14cm	
	papa		
	gładź cementowa	1cm	
	płyty korytkowe układane na podciągach żelbetowych	10cm	
	płyta gips.-karton.		

dach nad częścią przedszkolną
- wentylowany

"D3"	papa termozgrzewalna		warstwy istniejące do pozostawienia
	papa podkładowa		
	szlichta cem. wodoszcz.	1cm	
	płyty korytkowe	10cm	
	pustka powietrzna		
	granulowana wdmuchiwana wełna mineralna	18cm	
	gładź cementowa	1cm	warstwy istniejące do pozostawienia
	płyty trzcinowe	7cm	
	strop D.Z.-3	23cm	
	tynk cem.-wap.	1,5cm	

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych poszczególnych mateteriałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach". Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.

ściana istniejąca
- docieplenie partii cokołowej

"S1"	ściana istniejąca	
	grunt głębokopenetrujący np. DISPROBIT GRUNT	
	izolacja p. wilgociowa ABIZOL SD	
	polistyren ekstrudowany	10cm
	zaprawa zbrojąca	
	tynk kamyczkowy w kolorze szarym	

ściana istniejąca
- docieplenie ścian sali i zaplecza

"S2"	ściana istniejąca	
	płyty styropianowe BSO	13cm
	zaprawa zbrojąca	
	tynk cienkowarstwowy silikonowy	

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie

branża:	ARCHITEKTURA	27.07.2009/ /28.03.2017
projektant:	mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
opracował:	mgr inż. Daria Tutko	

PRZEKRÓJ D-D - CZĘŚĆ "C"
STAN PROJEKTOWANY skala 1:50 — rys nr C4