

Korycin, 27.08.2024 r.

Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
e-mail: sekretariat@korycin.pl

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Korycin”, numer sprawy: GK.271.7.2024.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. -zwaną dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia treść SWZ, w odpowiedzi na zadane w dniu 26.08.2024 pytanie, którego treść wraz z wyjaśnieniami publikuje poniżej.

***Pytanie 1.** Nawiązując do odpowiedzi na pyt. 7 z dnia 23.08.2024 zwracamy uwagę, że celem Zamawiającego jest uzyskanie całościowego efektu oszczędności energii. Dlatego wnosimy o dopuszczenie zastosowania opraw o niższych strumieniach i wyższych mocach w poszczególnych sytuacjach oświetleniowych, zachowując przy tym minimalny warunek osiągnięcia mocy sumarycznej poniżej 44772,00 W oraz spełnione zostaną wymagania normy PN 13201:2016.*

Odpowiedź 1. Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie opraw o niższych strumieniach i wyższych mocach w poszczególnych sytuacjach oświetleniowych, zachowując przy tym minimalny warunek osiągnięcia mocy sumarycznej poniżej 44772,00 W oraz spełnione zostaną wymagania normy PN 13201:2016

Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź na pytanie koryguje treść opublikowanych w dniu 23.08.2024 odpowiedzi w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Wszelkie zmiany w treści SWZ stanowią jej integralną część.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/korycin> treść wniosku o wyjaśnienie wniesionego przez wykonawcę oraz wyjaśnienia zamawiającego-bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 pzp, że zmiany treści SWZ nie są istotne dla sporządzenia oferty i nie wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Mirosław Lech-Wójt