




**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/27/2021

Przasnysz, dnia 23.08.2021 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali zapytanie ofertowe**

Dotyczy : zapytania ofertowego na wykonanie usługi „Czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu”

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1.

W zapytaniu ofertowym przedmiotem postępowania oprócz czyszczenia i dezynfekcji jest dostarczenie i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych oraz wymiana i osadzenie filtrów Hepa. Nie ma w Państwa przetargu podanych wymiarów filtrów Hepa ani filtrów do central wentylacyjnych (filtry kieszeniowe). Proszę również o informację czy potrzebna jest walidacji filtrów Hepa.

Odp: Potrzebna jest walidacja filtrów Hepa. Zastawienie filtrów zostanie załączone na platformie zakupowej do dnia 27.08.2021r.

Pytanie 2.

Proszę o podanie terminu wizji.

Odp: Termin wizji lokalnej to 27.08.2021r godzina 11:00.

Pytanie 3.

W dokumentach postępowania brak jest informacji , specyfikacji i ilości filtrów powietrza które mają zostać dostarczone i wymienione - proszę o przesłanie zestawienia. Proszę o jak najszybsze uzupełnienie tych informacji , bez tego żadnej wykonawca nie będzie w stanie złożyć rzetelnej oferty.

Odp: Zastawienie filtrów zostanie załączone na platformie zakupowej do dnia 27.08.2021r.

Pytanie 4.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia filtrów, które mają zostać dostarczone i wymienione.

Odp: Zastawienie filtrów zostanie załączone na platformie zakupowej do dnia 27.08.2021r.

Pytanie 5.

Piszą Państwo, że dostawa filtrów jest po stronie wykonawcy, ale brak jest zestawu filtrów, a w trakcie ew. wizji lokalnej nie będzie możliwe sprawdzenie, jakie filtry HEPA są założone.

Odp: Zastawienie filtrów zostanie załączone na platformie zakupowej do dnia 27.08.2021r.

Pytanie 6

Co oznacza termin osadzenie filtrów HEPA - czy należy wykonać walidację osadzenia każdego filtra, co oznacza podniesienie kosztów usługi o kilka tysięcy złotych, czy chodzi tylko o prawidłowe osadzenie filtra bez kontroli przepływu powietrza przez filtr; proszę o konkretne stanowisko.

Odp: Potrzebna jest walidacja filtrów Hepa. Zastawienie filtrów zostanie załączone na platformie zakupowej do dnia 27.08.2021r.

Pytanie 7

Proszę o wskazanie miejsca gdzie można znaleźć spis wszystkich filtrów przeznaczonych do wymiany a także informacji odnośnie orientacyjnej długości kanałów, wydajności central


Odp: Zastawienie filtrów zostanie załączone na platformie zakupowej do dnia 27.08.2021r.

Ponadto Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że przesuwa termin składania ofert.

Termin składania ofert: 03.09.2021r godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.09.2021 r godzina 10:15

Z poważaniem:

DYREKTOR
SPRZĄDZALNIA PRZASNYSZ

mgr Grzegorz Magmieszewski