



Ldz. 1616/2023

Olsztyn, dnia 17.10.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

Dotyczy: postępowania nr 321/2023/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Wykonanie remontu pomieszczeń Biura ds. Współpracy Międzynarodowej zlokalizowanych w budynku Rektoratu przy ul. Oczapowskiego 2 w Olsztynie.”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1: Dzień dobry Dotyczy poz. nr 15 Przedmiaru robót: "Drzwi ppoż EI 30 pełne z ościeżnicą stałą MDF". Poproszę o podanie wymiarów drzwi.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje iż, do wyceny należy przyjąć drzwi ppoż. EI 30 pełne z ościeżnicą stałą o wym. w świetle ościeżnicy 90x200 (przed zamówieniem dokonać obiaru z natury).

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec
(*podpisano elektronicznie*)

Sporządziła: Sylwia Niemiec, Monika Cupała