

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty – Pawłowo. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Prosimy o wyjaśnienie różnicy w wykonaniu przepustów pod jezdnią wykazaną na PZT i przekrojach tzn. na PZT przepust pod ścieżką fi 300 (2x7m + 6m), studnia i przepust pod jezdnią fi 600 natomiast przekrój normalny wskazuje studnie i przepusty fi 600.

Ad1) W załączeniu zestawienie ilości rur przepustowych ze średnicami oraz wysokością studni

2. Ze względu na różnice w ilościach wykazanych na PZT oraz w przedmiarze prosimy o załączenie zestawienia ilości przepustów oraz ich długości z wykazaniem średnicy.

Ad2) zgodnie z odp. Nr 1

3. Prosimy o podanie wysokości poszczególnych studni fi 1400(z uwzględnieniem wlotów z przepustów) przy przepustach wraz z wielkością osadnika w celu wykonania prawidłowej wyceny.

Ad2) zgodnie z odp. Nr 1

4. Jaki materiał należy skalkulować do wykonania przepustów?

Ad) Należy skalkulować rury PVC LITE.

Załączniki:

1) Zestawienie przepustów wraz ich lokalizacją.

STAROSTA
Marek Szczepański

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a