

Wrocław 09.08.2024 r.

PUZ-2380-082-077-082/2024/MR

## Uczestnicy postępowania

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie *art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm)* Zamawiający wyjaśnia treści SWZ w postępowaniu, którego przedmiotem jest Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w trybie zaprojektuj i wybuduj we Wrocławiu ul. Połbina 1, numer sprawy PUZ-2380-082-077-082/2024/MR.

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji żelbetowej kontenera technicznego ?

#### **Odpowiedź:**

Konstrukcję kontenera należy wykonać zgodnie z PFU (załącznik nr 1 do SWZ)

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje referencje dotyczące wykonania wież obserwacyjnych dla Straży Granicznej, w ramach których Wykonawca dokonał montażu anten radiolinii oraz określił parametry transmisji radiolinii w celu uzyskania pozwolenia radiowego w UKE?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający będzie oceniał zdolność Wykonawcy zgodnie z opisanym warunkiem udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu, po wprowadzonych zmianach w dniu 07.08.2024 r otrzymał brzmienie:

*Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał minimum 2 roboty budowlane w zakresie wykonania budowli w formie wieży/masztu o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto każda.*

#### **Pytanie nr 3**

z uwagi na konieczność doboru rozwiązań projektowych, czasochłonne przygotowanie oferty oraz trudności w otrzymaniu wycen od dostawców, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 6 września 2024r. Przypadający w okresie przygotowania oferty okres urlopowy wpływa na małe moce przerobowe co powoduje trudności w wycenie prac objętych przetargiem i uniemożliwia uzyskanie od kontrahentów (podwykonawców, dostawców) ofert, które będą korzystne i jednocześnie będą spełniać wymagania opisane w udostępnionej przez Państwo dokumentacji. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym Wykonawcom na otrzymanie ofert od dostawców, a tym samym przełożyć się na bardziej konkurencyjne ceny, co pozwoli przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach i analizie potencjalnych ryzyk, ale na uzyskanych od dostawców i partnerów ofertach przygotowanych z należytą starannością. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej

prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie widzi konieczności wyznaczenia terminu składania ofert do dnia 06.09.2024 r. Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 19.08.2024 r.

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zastosowanie wieży o konstrukcji aluminiowej, w związku z jej licznymi przewagami w zestawieniu z konstrukcją stalową:

- 1) Konstrukcja jest lżejsza
- 2) Wymaga mniejszych fundamentów - w związku ze złożonymi warunkami gruntowymi w miejscu realizacji inwestycji oraz drugą kategorią geotechniczną, zastosowanie wieży aluminiowej znacząco zmniejszy koszty realizacji.
- 3) Wieża aluminiowa nie koroduje, nie wymaga stosowania powłok antykorozyjnych
- 4) Konstrukcja wieży aluminiowej nie jest ferromagnetyczna, co poprawia właściwości konstrukcji w aspekcie łączności radiowej
- 5) Istnieje możliwość wykorzystania nóg wieży jako kanałów kablowych, chroniących kable przed UV, ptactwem i gryzoniami.
- 6) Bardzo wysoka trwałość - brak korozji

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

**Pytanie nr 5**

Czy istnieje możliwość odejścia od zapisów wskazujących że wieża nie może być wykonana z profili zamkniętych oraz prętów? Czy istnieje możliwość odejścia od zapisów wykluczających spawanie w procesie produkcji? Zapisy te wymuszają produkcję wieży w systemie kątowników stalowych co nie jest ekonomiczne i znacznie podnosi cenę wieży. Zmiana zapisu pozwoliłaby na zaproponowanie ekonomiczniejszych rozwiązań przy zachowaniu wszelkiej wymaganej użyteczności konstrukcji jak i okresu jej trwałości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

**Pytanie nr 6**

Czy wobec faktu znajdowania się na obiekcie Połbin Łądowiska śmigłowców wieża nie powinna mieć bezwzględnie oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne ?? Aby uniknąć możliwości błędu ludzkiego

**Odpowiedź:**

Projekt i wykonanie wieży musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, również w zakresie oznakowania przeszkodowego.

Wyjaśnienia SWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Pozostałe postanowienia SWZ oraz postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

*podpis na oryginale:  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
insp. Tomasz Jędrzejowski*