

Odpowiedzi i wyjaśnienia do wniosku z dnia 07.06.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.:

„Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju”

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00354997/01 z dnia 2024-06-06.

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwana dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania i wnioski dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

- 1) Proszę o informację czy należy odtwarzać elementy ozdobne na ramach i podziałach okiennych, w załączeniu przesyłam zdjęcia.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje odtworzenia elementów ozdobnych na ramach okiennych. Zgodnie z uzgodnieniami z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy zachować pierwotne podziały i rozwiązania konstrukcyjne. Należy zastosować stolarkę w kolorze „cieplej” bieli (RAL 9001) oraz ramy z profili zaokrąglonych.

Wyk. A. K.

BURMISTRZ

Aneta Poloczna

Kierownik Zamawiającego