



Grudziądz, 30 marzec 2021 r.

IZP-I.271.2.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu w postępowaniu pn. „**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Paderewskiego 10 na potrzeby przedszkola**”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1.

Proszę o określenie rodzaju wyposażenia "białego montażu": - ustępy - typu kompakt czy podwieszane na stelażu? - ceramika standard, czy dedykowana dla dzieci np. Nova Pro Junior?

Odpowiedź:

- 1) W sanitariatach przy salach zajęć (pomieszczenia: nr 1.3; 1.9; 2.4; 2.5) zastosować urządzenia jak dla dzieci. Dodatkowo w sanitariatach 1.3 i 1.9 (parter) przewidzieć część wyposażenia jak dla dzieci niepełnosprawnych.
- 2) W sanitariacie nr 1.5 (dla personelu i ogólnodostępny - parter) zastosować urządzenia jak dla osób dorosłych z opcją dla osób niepełnosprawnych.
- 3) Stosować urządzenia na stelażu - wiszące.

/-/ Prezydent Grudziądza